

Hotel Xinzo

C/ Dos de Mayo, 31

32630 Xinzo de Limia (Ourense)

Teléfono: 988 461 202/ 988 462 267

E-mail: reservas@hotelxinzo.es

Web: www.hotelxinzo.es

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso é ampla, despexada de obstáculos e cun ancho libre de paso superior a **1,20 m**.
- O establecemento conta con aparcadoiro propio, situado nun garaxe próximo ao acceso principal, o itinerario dende este ata o hotel é accesible, realízase pola beirarrúa e ten unha lonxitude duns **70 m**. Carece de prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida.

Acceso

- A entrada principal ten un chanzo de **6 cm**, pero o itinerario é accesible, xa que está rebaixado nun extremo cunha inclinación do **20%**.
- A entrada ten dúas portas contiguas de dobre folla, de apertura cara a fóra e cun ancho libre de paso de **80 cm** cada folla. Entre ambas as dúas existe un espazo de **1,80 m** e colocáronse felpudos ancorados correctamente ao pavimento.
- Existe un timbre de chamada no lateral dereito colocado a unha altura de **1,37 m**.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,15 m**, non adaptada para usuarios de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 308)

- N.º cuartos adaptados: **2**. Están na **3ª** e **4ª** planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada ten un ancho libre de paso de **73 cm**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **90 cm** de ancho.
- O cuarto está equipado con dúas camas que teñen unha altura de **55 cm** e accédese a estas por ambos os dous lados por un espazo de **90 cm** de ancho.
- As portas dos armarios son corredizas, ten tiradores de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura de **35 cm**. O percheiro está fixo a **1,75 m** de altura.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama e os aparatos de control de temperatura están a unha altura de **1,90 m**.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a fóra e ten un ancho libre de paso de **77 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento polo lado dereito de **70 cm** e pola fronte de **80 cm**. O asento está a unha altura de **42 cm** e o mecanismo de descarga é de presión e está a **80 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito situada **54 e 70 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **63 cm** de alto e **50 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1 m** e o resto dos accesorios do baño están a **1,20 m** de altura.

Ducha

- A ducha ten espazo libre de aproximación lateral e frontal de **90 cm** de ancho.
- O prato de ducha é antiescorregadizo e ten un chanzo en baixorrelevo de **3 cm** de alto.
- A ducha dispón dunha barra de apoio colocada en parede perpendicular ás billas, a unha altura de **1,05 m**.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **1,20 m**.
- Dispón de biombos abatibles cara a fóra para evitar a fuga de auga.

Aseo adaptado na zona común

- Hai **1** aseio común adaptado para ambos os dous sexos. Está situado na planta **baixa** e o itinerario é accesible. Está sinalizado na porta da cabina.
- A porta abre cara a fóra e ten un ancho libre de paso de **75 cm**. No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.
- Dende o bar e cafetería o itinerario ata os aseos é accesible por un oco de paso de **70 cm**.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento polo lado esquerdo de **1 m** e pola fronte superior a **1,20 m**. O asento está situado a unha altura de **43 cm** e o mecanismo de descarga é de presión e está a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a unha altura de **68 e 84 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **62 cm** de alto e **60 cm** de fondo. A billa é de presión e require o xiro do pulso.
- A altura do bordo inferior do espello é de **90 cm** e o resto dos accesorios do aseio están entre **90 cm e 1 m** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal ten un chanzo de **6 cm** cuxo bordo non está sinalizado cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada. O itinerario é accesible, xa que está rebaixado nun extremo cunha inclinación do **20%**.
- As portas de acceso son acristaladas parcialmente e están sinalizadas co logotipo do hotel que non presenta contraste cromático.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.

Cuarto estándar (Nº 513)

- O mobiliario está distribuído de forma que non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A altura da bañeira é de **49 cm** e ten un biombo abatible e opaco.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de conexión a internet por sistema wi-fi.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre".

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación de cada unha das estanzas e servizos. Os caracteres miden **6 cm** e preséntanse contraste de cor co fondo.
- Os carteis están situados a unha altura mínima de **1,75 m**.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante /Buffet Almorzos	Planta +1	Accesible con ascensor	Mesas cadradas, rectangulares e redondas de 4 patas . Altura de mesa: 77 cm , Altura baixo mesa: 62 cm , Fondo baixo mesa: 70 cm e ancho baixo mesa: 63 cm Non dispón de carta en braille.
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Altura da barra: 1,05 m Mesas cadradas. Altura de mesa: 70 cm , Altura baixo mesa: 68 cm , Fondo baixo mesa: 60 cm y ancho baixo mesa: 70 cm Non dispón de carta en braille.
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: 1,15 m Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 1 x 1,30 m Altura dos botóns de mando: entre 1,03 y 1,22 m Altura do pasamáns: non hai Chan de textura e cor distinto fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoras: Non Botóns con números en altorrelevo: No Botóns con números en braille: Si Botóns de cor contrastada: Si Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia cun avisador luminoso que confirme o rexistro da chamada: No
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Nº de chanzos por tramo: 7 Chan de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los chanzos: 18 cm Fondo da pegada: 31 cm

			Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamáns : A un lado, 80 y 99 cm Oco baixo a escaleira protexido: Non hai
--	--	--	--