

Hotel Zenit Coruña

Comandante Fontana, 19

15003 A Coruña

Teléfono: 218 981 484

E-mail: coruna@zenithoteles.com

Web: www.zenithoteles.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A estrada de acceso é plana, ancha e libre de obstáculos.

Acceso

- A entrada principal está accesible.
- A porta é automática, corredía e de vidro e ten un ancho de paso libre sobre **80 cm**.
- Hai un felpudo ancorado ao chan.

Vestíbulo e recepción

- O itinerario da entrada para a recepción ten **4** chanzos de **18 cm** de altura. Hai unha ruta por rampla accesible alternativa de **1,83 m** de ancho, **7,30 m** lonxitude e inclinación do **10,5%**. Ten pasamáns a unha altura de **90 cm**.
- O mostrador de atención ao cliente ten unha altitude de **1,1 m**. Non ten una zona adaptada para persoas con discapacidade.

Cuarto adaptado (N.º 408)

- Nº de cuartos adaptados: **4**. Están en **4ª** planta (un cuarto adaptado por planta) e o percorrido é accesible por ascensor.
- A porta de entrada ten **78 cm** de ancho.
- No cuarto hai un espazo libre de **1,50 m** de diámetro. A distancia entre mobles é maior de **90 cm**.
- A cama ten unha altura de **53 cm**. Se accede a ela pola esquerda, por un espazo de máis de **90 cm**.
- As portas do armario son corredías de difícil apertura. As baldas e gabetas están a unha altura **1,70 m**.
- O interruptor de luz e o teléfono están situados a carón da cama e os aparellos de control de temperatura están a unha altura de **1,58 m**.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta ábrese cara ao exterior e mide **81 cm** de ancho.
- No interior, hai un espazo de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O baño ten un espazo libre de acercamento de máis de **80 cm** ancho na parte dereita. O asento está a unha altura de **43 cm** e o mecanismo de descarga a **73 cm**.
- Ten unha barra de apoio no lado dereito e outra fixa parte esquerda a unha altura de **73 cm** e cunha separación entre as dúas de **67 cm**.

Lavabo

- Debaixo da pía hai un espazo libre de **70 cm** de altura e **60 cm** fondo. A billa é monomando
- A altura do borde inferior do espello é de **1 m** e os outros accesorios do baño están a **80 cm**.

Bañeira

- A altura do borde da bañeira é **46 cm**. Ten pantalla antidobranche.
- Dispón dun asento de ducha homologado
- Hai unha vara que abrangue ambas as paredes e está a unha altura de entre **67 cm** e **1,10 m**. A billa é monomando e está a unha altura de **60 cm**.

Aseo adaptado na área común

- O hotel ten **1** aseo adaptado na área común. Está situado en planta **baixa** e o percorrido é accesible.
- É unha cabina integrada nos aseos comúns e está marcada co símbolo internacional de accesibilidade (**SIA**).
- A porta xeral mide **80 cm** e a da cabina se abre cara fora e mide **77 cm** de ancho.
- No interior, hai un espazo de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O baño ten un espazo libre de acercamento de máis de **80 cm** de ancho no lado esquerdo. O asento está situado a unha altura de **43 cm** e o mecanismo de descarga a **73 cm**.
- Ten unha barra de soporte fixo no lado dereito e unha abatible sobre a esquerda. Están a unha altura de **72 cm** e cunha separación entre as dúas **78 cm**.

Lavabo

- Debaixo da pía hai un espazo libre de **70 cm** de altura e **50 cm** fondo. A billa é monomando
- A altura do borde inferior do espello é **94 cm** e os outros accesorios do baño están a **1,48 m** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A porta de entrada é automática, de vidro e está marcada con franxas de cor contrastado.
- Os chanzos que levan á recepción non están marcados na súa fronteira con franxas de cor contrastada e antiescorregadizos.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstrúe a circulación de persoas con discapacidade visual. Tampouco existen elementos voados que implican risco.

Cuarto Standard (Nº 406)

- O número do cuarto indícase en letras grandes e con contraste de cores.
- O mobiliario distribúese de xeito que non é un obstáculo á circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos que implica risco voado.
- Ten unha bañeira con pantalla de cristal sen sinal.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto Standard

- Existe conexión a internet por cable e Wifi
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Existe un enchufe á beira da cama.
- Ten información escrita sobre os servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas do baño teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre" e unha banda libre que permite que se vexa se hai alguén dentro.

Sinalización

- O hotel dispón de placas indicando a situación das diferentes salas e servizos. As etiquetas seguen o mesmo patrón e están a unha altura media **1,75 m**.
- O tamaño da letra é superior a **1,5 cm** e non presentan unha cor contrastada sobre o fondo. Non están complementados con información en Braille ou en alto relevo.

Atención ao Cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente sabe a linguaxe de signos.

Outras salas	Localización	Tipo itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Piso -2	Acceso por ascensor	Hai 8 lugares reservados para persoas con mobilidade reducida (PMR), dous dos cales son marcadas con SIA .
Restaurante - Buffet	Nivel 0	Accesible	Ancho da porta: 1,06 m . Altura da barra de café: 1,40 m Mesas con pata Central. Altura da mesa: 74 cm , Altura ata a mesa: 71 cm Ancho da mesa: 70 cm , Fondo de mesa: 30 cm Non teñen carta en braille.
Cafetería	Nivel 0	Accesible	Buffet: altura da barra: 1,16 m Altura da mesa: 62 cm , Altura ata a mesa: 58 cm
Sala de Reunións (2)	Piso -1	Acceso por ascensor	Ancho da porta: 1,06 m Altura da mesa: 74 cm , Altura ata a mesa: 72 cm Ancho baixo mesa: 80 cm Fondo, baixo a mesa: 1,50 m
Ascensor (2)	Todas as plantas	Accesible	Ancho da porta: 78 cm Cabina de ancho e profundidade: 1,07 x 1,45 m Altura dos botóns de chamada: 1,25 m Altura dos botóns internos: entre 84 centímetros e 1,36 m Pasamáns: Sí 90 cm . Solo de textura e cor diferentes fronte á porta: Non Cabina con sinais sonoros e visuais: Se Botóns en alto relevo: Non botóns en braille: Se Botón de emerxencia con indicador luminoso: Non
Escaleiras	Todas as plantas	ascensor Alternativa	Tipo de escaleira: interior Solo de textura e cor distinta no inicio e final: Non Con Tabica: Si Con bocel: Non Zócolo de protección lateral: Si Pasamáns: si