

Pazo da Cruz

Lugar de Viaxe, 2

15615 Vilarmaior (A Coruña)

Teléfono: 981 777 870

E-mail: info@pazodacruz.es

Web: www.pazodacruz.es

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A entrada á recepción da casa encóntrase nunha rúa ampla, en lixeira costa e despexada de obstáculos na liña de paso.

Acceso

- A entrada principal (onde se encontra recepción) ten un chanzo duns **10 cm** de altura.
- A porta ten un ancho libre de paso de **1,50 m**.

Vestíbulo e recepción

- En recepción existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.
- Non hai mostrador de atención ao público.

Cuarto Adaptado (Nº 1)

- Edificio contiguo ao principal, está en planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta mide **91 cm** de ancho e abre cara ao interior.
- O dormitorio consta de dúas camas individuais unidas. Ten unha altura de **52 cm** e accédese a esta polo lado esquerdo por un espazo de **1,11 m** de ancho e polo dereito de **73 cm**.
- As portas do armario son de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura de **1,50 m**.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara ao interior e mide **81 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,08 m** polo lado dereito e **89 cm** pola fronte que permite facer a transferencia dende a cadeira de rodas de forma oblicua. O asento está a unha altura de **42 cm** e o mecanismo de descarga está a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito e unha fixa no esquerdo, situadas a **52-70 cm** e cunha separación entre ambas as dúas de **93 cm**.

Lavabo

- Debaxo do lavabo hai un espazo libre de **69 cm** de alto e **24 cm** de fondo que permite a aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,10 m** e o resto dos accesorios do baño están a 1 m.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,08 m** de ancho. Ten cortina para evitar a fuga da auga.
- O chan da ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento e é antiescorregadizo. Non dispón dunha cadeira ou asento de ducha homologado.
- Ten unha barra de apoio horizontal situada a **84 cm** de altura e na parede contraria ás billas.
- A billa é termostática e require o xiro do pulso. Está situado a unha altura de **1,02 m**.

Comedor

- Está situado noutro edificio contiguo, xunto ao salón e o itinerario é accesible por unha porta de **86 cm** de ancho.
- As mesas do comedor son de 4 patas, redondas, e permiten a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Teñen **76 cm** de altura, debaixo hai unha altura libre de **72 cm** e un ancho e fondo libre de **1,76 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal (onde se encontra recepción) ten un chanzo duns **10 cm** de altura, cuxo bordo non está sinalizado cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada.
- Na recepción, o pavimento é homoxéneo, sen ocós nin resaltes. Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual

Cuarto estándar (Nº9)

- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación é homoxénea.
- O baño ten prato de ducha con chanzo.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Hai un enchufe ao lado da cama.

Sinalización

- A casa non dispón de rótulos que sinalan a cubicación das diferentes estancias

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

| Outras estancias | Cubicación | Tipo de itinerario | Características destacables |
|------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Aparcadoiro | Entrada do establecemento | Accesible | Non hai plazas delimitadas e ningunha está reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR). |
| Escaleira | No edificio principal | Sen ascensor alternativo | Tipo de escaleira: interior chan de textura e cor distinta en inicio e remate: Non Altura dos chanzos: 12 cm |

| | | | |
|--------------|--------------|-----------|--|
| | | | Con tabica: Si Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns : Non hai Oco baixo a escaleira protexido: Si |
| Salón social | Planta baixa | Accesible | Ancho da porta: 84 cm |
| Aseos Comúns | | | Non ha unha cabina de aseo común adaptada. |