

Pensión A Fontiña

Ctra. Portonovo - A Lanzada

C/Montalvo, 68 - A

36970 Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 720 454 / 636 503 856

E-mail: a.fontina.68@hotmail.com

Web: www.hostalafontina.com

INFORMACIÓN XERAL

O establecemento está adaptado para persoas con mobilidade reducida, ten rampla de acceso, aseo público e un cuarto con baño privado adaptado.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso está en lixeira pendente, é ampla e está despexada de obstáculos.

Acceso

- A entrada principal do hotel ten **4** chanzos de **18 cm** de altura. Existe unha rampla como itinerario alternativo accesible xunto aos chanzos
- A rampla ten **2** tramos, ambos os dous cunha inclinación do **6,9%**. O primeiro tramo mide **1,10 m** de lonxitude e **1,05 m** de ancho; o segundo tramo mide **6,40 m** de lonxitude e **1,05 m** de ancho.
- A rampla dispón de pasamáns no lado esquerdo (de suba) a unha altura de **90 cm**, non é continuo en todo o seu percorrido e non está prolongado ao principio ou final da rampla.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador ten unha altura de **1,10 m**, pero non está adaptado para un usuario en cadeira de rodas, xa que non permite a aproximación frontal.

Cuarto Adaptado

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está en planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta de entrada ten un ancho libre de paso de **76 cm**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **90 cm**.
- A cama ten unha altura de **50 cm**, accédese a esta polo lado dereito por un espazo de **1,60 m** de ancho e polo esquerdo de **95 cm**.
- As portas dos armarios son corredías de doada apertura.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama e os aparatos de control de temperatura dos radiadores están a unha altura de **70 cm**.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a fóra e mide **77 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **40 cm** polo lado esquerdo (pola presenza do lavabo) e pola fronte de **90 cm**. O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm**.

- Dispón de barra unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a **58 e 75 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **78 cm** de alto e **72 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1 m** e o resto dos accesorios do baño están a **85 cm** de altura.

Ducha

- O cuarto de baño dispón de ducha, cun espazo de aproximación lateral de **1 m**.
- O prato de ducha está igualado co chan do aseo. O chan non é escorregadizo
- Non dispón dun asento ou cadeira de ducha homologada.
- A ducha dispón **1** barra de apoio horizontal, en parede perpendicular ás billas, situadas a **87 cm** de altura.
- A billa é monomando e encóntrase a **1 m** de altura. A alcachofa é regulable en altura dende os **1,55 m**.

Aseo adaptado en zona común

- Hai unha cabina de aseo adaptada, independente e común para ambos os dous sexos. Está situada na planta baixa e o itinerario é accesible. Esta sinalizado co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**).
- A porta ábrese cara a fóra e ten un ancho libre de paso de **77 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,30 m** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **80 cm**. O asento está situado a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a **65 y 75 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **74 cm** de alto e **43 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **96 cm** e o resto dos accesorios do aseo están a **90 cm** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal do hotel ten **4** chanzos de **18 cm** de altura, cuxos chanzos son todos do mesmo tamaño, con tabica e bocel e non están sinalizados cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada. Existe unha rampla como itinerario alternativo accesible xunto aos chanzos.
- A porta é acristalada e carece de franxas de sinalización ou do logotipo do establecemento en cor contrastada.
- O mobiliario do vestíbulo está distribuído de forma que non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. Non existen elementos en beiril que impliquen risco.

Cuarto estándar

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- O número do cuarto indícase con grandes caracteres e de cor contrastada.
- Teñen bañeira

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Aseos Comúns

- A porta do aseo non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre" nin banda libre inferior que permita ver se hai alguén dentro deste.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das estanzas e servizos, presentan contraste cromático, pero non están complementadas con Braille ou altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Non existe ningunha praza reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Cafetería/Restaurante/ Buffet	Planta baixa	Accesible	Mesas rectangulares e cadradas con pata central. Altura de mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 58 cm , Fondo baixo mesa: 80 cm Altura da barra de cafetería: 1,10 m Non dispoñen de carta en braille. Para acceder á terraza polo interior do restaurante hai 4 chanzos de 18 cm pero o itinerario é accesible polo exterior do Hostal.
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 9 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo da pegada: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns: 85 cm . Oco baixo a escaleira protexido: Si