

## Pensión A Revolta

Lugar de Babelo, 2

32417 A Arnoia (Ourense)

Teléfono: 988 492 861/649 893 334/988 492 920

Correo: [casasruralesbacelo@gmail.com](mailto:casasruralesbacelo@gmail.com)

### ACCESIBILIDADE FÍSICA

#### Entorno inmediato ao establecemento

- O aloxamento está situado na parte alta do pobo co que o ámbito inmediato está en costa pero a beirarrúa de acceso é ampla, chaira e despexada de obstáculos.

#### Acceso

- A entrada principal presenta dúas opcións; por un lado existen **6** chanzos de pedra que conducen á beirarrúa que dá acceso á porta, a beirarrúa deixa un oco de paso de **1,20 m**, por outro lado accédese á mesma beirarrúa dende a estrada por un oco de paso de **1,50 m**.
- A porta analizada é a entrada principal, abre cara ao interior, é de madeira parcialmente acristalada e deixa un oco de paso de 60 cm en cada folia. O espazo anterior e posterior a esta é horizontal e dispón de chave e pomo tipo manubrio colocado a unha altura de **1,01 m**.

#### Recepción e salón comedor

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,10 m**, non adaptado para usuarios de cadeira de rodas aínda que poden utilizarse as mesas dispostas no salón para cumprir a documentación. O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,10 m**, non adaptado para usuarios en cadeira de rodas aínda que poden utilizarse as mesas dispostas no salón para cumprimentar a documentación.
- As mesas teñen unha altura de 77 cm, baixo esta existe un oco de 69 cm de alto, 72 cm de ancho e **70 cm** de fondo.

#### Cuarto Adaptado (Nº 001)

- N.º cuartos adaptados: 1. Esta situada na planta baixa.
- A porta de entrada mide **90 cm** de ancho. A porta de entrada mide **90 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1 m**.
- A cama ten unha altura de **51 cm**, accédese a esta por ambos os dous lados, cun espazo de **90 cm** de ancho no lateral mais estreito.
- As portas dos armarios son corredías, de doada manipulación. Os andeis están situados a unha altura entre **53 cm** e **1,87m**. O percheiro é fixo e está a **1,90 m** de altura.
- O interruptor da luz, enchufe e o teléfono están situados xunto á cama.

#### Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a dentro e mide **92 cm** de ancho.
- Tanto no interior coma no exterior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

### *Inodoro*

- O inodoro ten espazo libre de achegamento por ambos os dous lados superior a 80 cm de ancho, e pola fronte >**1,20 m**. O asento está a unha altura de 41 cm e o mecanismo de descarga a **80 cm**, o interruptor é de presión.
- Ten unha barra de apoio abatible de dobre altura no lado dereito, colocada a **56 y 70 cm**.

### *Lavabo*

- O lavabo é regulable en altura, baixo este hai un espazo libre de **77 cm** de alto e **55 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,06 m** e o resto dos accesorios do baño están a **1,10 m**.
- O establecemento dispón dunha alza para o inodoro a disposición do cliente que o solicite.

### *Ducha*

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral e frontal de **1,60 m** de ancho.
- O chan da ducha é antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o do resto do cuarto de baño.
- Ten un asento fixo e abatible situado a **52 cm** de altura, na parede mais larga, perpendicular ás billas. Este ten **30 cm** de ancho e **33 cm** de fondo. Dispón dun espazo de achegamento lateral polo lado dereito e frontal de **90 cm**.
- A ducha dispón dunha barra de apoio fixa colocada de xeito horizontal na parede das billas, a unha altura de **71 cm**. A ducha dispón dunha barra de apoio fixa colocada de maneira horizontal na parede das billas, a unha altura de **71 cm**.
- A billa é monomando e está colocada a unha altura de **1,14 m**. A ducha dispón dunha cortina para evitar a fuga de auga.

## ACCESIBILIDADE VISUAL

### **Acceso**

- A entrada é sen desniveis, aínda que tamén existen **6** chanzos de pedra de 19 cm de altura, provistos de varanda no lateral dereito de suba, colocada a unha altura de **90 cm**.
- A porta de acceso é acristalada parcialmente.
- Hai un felpudo solto no exterior.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocós nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

### **Cuarto estándar (101)**

- Situada na planta superior, no itinerario existen escaleiras sen itinerario accesible alternativo.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

## ACCESIBILIDADE AUDITIVA

### **Cuarto estándar**

- A TV ten decodificador de teletexto.
- Existen enchufes ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos.

### Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permita ver se hai alguén no seu interior.

### Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	O establecemento dispón reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida ( <b>PMR</b> ).
Aseo común	Planta baixa	Accesible	Carece de aseo común adaptado, xa que cada cuarto dispón do seu propio aseo. A porta do aseo común mide <b>67 cm</b> , non presenta chanzos nin desniveis.
Escaleiras Interiores	Comunican ambas plantas.	Sen ascensor alternativo	Nº chanzos por tramo: <b>3 (pedra), 11 (madeira)</b> Chan de textura e cor distinto en inicio e final: <b>non</b> Altura dos chanzos: <b>15, 18</b> Fondo da pegada: <b>32, 27</b> Con tabica: <b>so nas de pedra</b> Con bocel: <b>Non</b> Zócolo de protección lateral: <b>non</b> Altura do pasamáns: <b>a un lado, 97 cm</b> Oco baixo escaleira protexidos: <b>si</b>
Escaleiras Exteriores	Acceso a cuarto estándar da planta superior dende a rúa.	Sen ascensor alternativo	Nº chanzos por tramo: <b>2, 5, 4</b> Chan de textura e cor distinto en inicio e final: <b>Non</b> Altura dos chanzos: <b>12, 17, 13</b> Fondo da pegada: <b>60, 30, 40</b> Con tabica: <b>Si</b> Con bocel: <b>Non</b> Zócolo de protección lateral: <b>Non</b> Altura do pasamáns: <b>sen pasamáns</b> Oco baixo escaleira protexidos: <b>Si</b>