

Pensión As Jarras

Lugar de Arón, 3

15350 Cedeira (A Coruña)

Teléfono: 981 483 606

E-mail: info@asjarras.com

Web: www.asjarras.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Contorna inmediata ao establecemento

- A entrada principal da casa atópase nunha rúa cunha beirarrúa de 1,80 m de ancho, unha pendente lonxitudinal do **5%** e unha transversal do **3%**.
- Desde o aparcamento accédese ao edificio a través dunha entrada secundaria por unha rampla alternativa á escaleira. O itinerario desde as prazas é duns **15 m** de lonxitude, o pavimento é irregular de grava miúda e ten unha pendente do **4%**.
- A rampla de acceso ten unha lonxitude de 3,40 m, un ancho **de 1,10 m** e unha pendente do **23%**. Dispón dun pasamáns a unha altura de 1 m.
- A porta de entrada ten un ancho libre de paso de 76 cm.

Acceso

- O acceso principal ten unha porta cun ancho libre de paso de 90 cm, que abre cara ao interior.
- A porta de entrada ten un pequeno chanzo rebaixado en forma de rampla de 32 cm de lonxitude e unha pendente do **7%**.
- O timbre de chamada está a unha altura de 1,30 m.

Recepción

- A recepción está situada nun despacho pequeno. O ancho útil de paso da porta de entrada é **de 66 cm**. No seu interior non existe un espazo de circulación e manobra adecuado para usuarios de cadeira de rodas, polo que lles atenden fóra do despacho.

Habitación Adaptada (Nº 103)

- Nº habitacións adaptadas: **1**. Está na planta baixa e accédese desde a entrada principal a través dun corredor con estreitamentos puntuais de 80 cm de ancho e unha porta de paso cun ancho libre de 75 cm. O espazo de xiro antes da porta é **de 90 cm** e despois de 80 cm.
- No corredor o diámetro do espazo de xiro fronte á porta da habitación é **de 1,05 m**.
- A porta da habitación adaptada ten un ancho libre de paso de 76 cm e unha cella de 1 cm. No dormitorio existe un espazo libre de 1,50 m de diámetro para facer un xiro de 360 ° coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é **de 90 cm**.
- A cama ten unha altura de 54 cm e accédese a esta polo lado esquerdo por un espazo de 1,50 m de ancho.
- As portas dos armarios son abatibles **90°** e teñen tiradores de fácil apertura. As baldas están situadas a unha altura entre **35 e 64 cm**. O percheiro é fixo e está a 1,62 m.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama e require o xiro da boneca. O aparello de control de temperatura está a unha altura de 80 cm.

Cuarto de baño da habitación adaptada

- A porta é corredíaa, ten unha cella de **1 cm** e un ancho libre de paso de **81 cm**. Está equipada cun ferrollo que require o xiro da boneca e pode abrirse desde o exterior en caso de emerxencia.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,40 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro non ten ningún espazo lateral de acceso que permita a transferencia. O espazo libre frontal é **de 80 cm**. Pode realizarse a transferencia de forma oblicua pola esquerda do inodoro.
- O asento está a unha altura de **40 cm**, o mecanismo de descarga é de presión e está a **73 cm**.
- Dispón dunha barra de apoio abatible a cada lado, a unha altura de entre **60 e 80 cm** e cunha separación entre ambas as de **66 cm**.

Lavabo

- O lavabo permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. O bordo superior ten unha altura de **82 cm**, debaixo do lavabo hai un espazo libre de **77 cm** de alto, **58 cm** de ancho e **36 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é **de 1,30 m** e existe outro máis pequeno con inclinación regulable, situado a unha altura de **1 m**. O resto dos accesorios do baño están entre **90 cm e 1,15 m**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,30 m**. Dispón de cortina.
- O chan da ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento do baño e é antiescorregadizo.
- Dispón dunha cadeira de ducha homologada, con respaldo e regulable en altura. O asento está a unha altura de **50 cm**, ten un fondo de **36 cm** e un ancho **de 50 cm**.
- A ducha ten unha barra de apoio fixa, situada de forma oblicua na parede contraria á grifería e a unha altura de entre **90 cm e 1,10 m**.
- A billa require o xiro da boneca e está situado a unha altura de **90 cm**. A alcachofa está suxeita nunha barra vertical que permite regular a súa altura entre os **1,30 e 1,85 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal ten un pequeno chanzo rebaixado en forma de rampla e non está sinalizado cunha franxa antiescorregadiza de cor contrastada.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocas nin resaltes.
- Despois da porta de entrada a iluminación é escasa.

Habitación estándar (“Orquídea”)

- O nome das habitacións indícase cunha tamaño letra non adecuado.
- No interior o mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. Na habitación colócase unha alfombra non ancorada ao chan.
- A porta do cuarto de baño ten unha cella de **1 cm**.

- A ducha ten un chanzo e un biombo pregable.
- A habitación dispón de terraza e despois da porta que conduce á terraza hai un chanzo cuxo bordo non está sinalizado cunha franxa antiescorregadiza de cor contrastada.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe á beira da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Sinalización

- A casa non dispón de rótulos que sinalen a localización das diferentes estancias e servizos.
- Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos, en cambio o persoal de atención declara ter coñecementos para dirixirse a persoas xordas que comunican en lingua oral e formación sobre atención a persoas con discapacidade.

Outras estancias	Localización	Tipo de itinerario.	Características destacables
Aparcamento	Exterior	Accesible	O acceso ao aparcamento conta cunha porta automática que pode ser accionada desde o coche. Dispón de 3 amplas prazas cubertas, cunha lonxitude de 5 m e un ancho de 3,30 m; teñen unha pendente lonxitudinal do 3,5% e unha transversal do 7%. Ningunha delas está reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Escaleira	Desde a planta baixa ata planta primeira	Sen itinerario accesible alternativo	Tipo de escaleira: interior Nº de chanzos por tramo: máis de 10. Chan de textura e cor distinto en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 19 cm Fondo da pegada: 29 cm Con tabica: Si, non é de cor contrastada respecto á pegada Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns : Ao carón, 80 cm A escaleira ten unha alfombra que se estende por toda a súa lonxitude. Na planta baixa, antes da escaleira colocouse un felpudo non ancorado ao chan
Salón	Planta Baixa	Accesible	Accédese polo mesmo corredor que conduce á habitación adaptada. A porta abre cara a dentro e ten un ancho libre de paso de 76 cm. Entre o mobiliario existe un espazo libre de paso de 90 cm, que impide o rodamento da cadeira de rodas. Existe un computador ao dispor dos clientes.

Bar	Planta baixa	Accesible	<p>Accédese polo mesmo corredor que conduce á habitación adaptada, atravesando unha porta cun ancho libre de paso de 75 cm.</p> <p>A porta do bar mide 80 cm e no interior existe un espazo de xiro de 1,50 m.</p> <p>Altura da barra: 1,11 m</p> <p>Dispón dunha mesa redonda de 4 patas.</p> <p>Altura de mesa: 80 cm, Altura baixo mesa: 67 cm</p> <p>Ancho baixo mesa: 42 cm, Fondo baixo mesa: 80 cm</p> <p>Non dispoñen de carta en braille e a carta non ten textos en grandes caracteres.</p>
Salón comedor / Buffet almorzos	Planta baixa	Accesible	<p>É un servizo reservado unicamente aos clientes, para o almorzo e opcionalmente para a cea.</p> <p>Mesas cadradas de 4 patas.</p> <p>Altura de mesa: 81 cm, Altura baixo mesa: 67 cm</p> <p>Ancho baixo mesa: 90 cm, Fondo baixo mesa: 60 cm</p> <p>Entre mesas existe un espazo libre de paso de 70 cm.</p> <p>Non dispoñen de carta en *braille.</p>
Terraza / Xardín	Exterior	Accesible	<p>Desde o comedor accédese á terraza por un corredor con estreitamentos puntuais de 86 cm. A porta de saída ten un ancho libre de paso de 76 cm.</p> <p>Existe un espazo de máis de 1,50 m de diámetro para inscribir un círculo de 360°. O chan é de laxas de pedra, bastante regular.</p> <p>A terraza dispón dunha zona de mesas.</p> <p>Altura de mesa: 70 cm, Altura baixo mesa: 66 cm</p> <p>Ancho baixo mesa: 65 cm, Fondo baixo mesa: 70 cm</p> <p>Desde a terraza unha escaleira con rampla alternativa, conduce a unha área verde con instalacións para nenos.</p> <p>A rampla ten unha lonxitude de 3 m, un ancho de 95 cm e unha pendente do 25%. Dispón de pasamáns pero non de zócalo de protección.</p> <p>O camiño é duns 15 m de lonxitude, con chan de laxas de pedra, un ancho de paso de entre 80 cm e 1,20 m e unha pendente do 14%.</p>