

A GALERNA

Travesía da Peregrina, 7
15220, Bertamiráns (A Coruña)
Teléfono: 981 981 225
Email: agalerna@agalerna.com
Web: www.agalerna.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de una planta en dos niveles. En el primer nivel se encuentra la zona de bar y los aseos. En el segundo nivel se ubica la zona de comedor, a la que se accede por cuatro escalones salvados con plataforma elevadora. Dispone de una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida (PMR) a escasos metros.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento tiene un ancho libre de paso de 1,20 m y presenta un escalón de 8 cm de altura en el rebaje.
- La entrada principal del establecimiento tiene una rampa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 85 cm de longitud, con una inclinación del 17,5%. Su ancho libre de paso es de 1,08 m. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- La entrada principal tiene una puerta parcialmente acristalada y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 84 cm. No está señalizada con franjas horizontales de color contrastado.
- Antes de la puerta, en la rampa, hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 76 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es practicable por medio de una plataforma salvaescaleras, que salva cuatro escalones.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, cuadradas y rectangulares, con pata central	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 69 cm, 37 cm, 80 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.

Puerta general de aseos

Puerta general de los aseos: hueco de paso de 85 cm	Tipo de pomo: sin pomo
--	-------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: corredera con un ancho de 82 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,2 m
Tipo de pomo: tirador vertical	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 49 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 44 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,08 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,08 - 1,50 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 80 cm y frontal 1 m	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 77 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija horizontal a 82 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 69 - 82 cm	Separación entre barras: 66 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la zona de bar.
El itinerario desde el bar hasta el salón es subiendo cuatro escalones. Los bordes de los escalones no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: no existen	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Zona de bar y aseos con comedor	Accesible con plataforma elevadora	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Fondo de huella: 30 cm Con tabica: Sí

			Con bocel: Sí (3 cm) Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: Ambos lados Pasamanos: No hay Hueco bajo escalera protegido: No hay
Terraza	Exterior	Accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura de mesa: 71 cm Altura bajo mesa: 67 cm Ancho bajo mesa: 73 cm Fondo bajo mesa: 60 cm
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 2,10 m Tamaño de letra: 12 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí