A GRELLA

C/ Vintecinco de Xullo, 35
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 580 266
Email: info@campingascancelas.com
Web: www.agrella.es

INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento está ubicado en una primera planta. El acceso principal es con escaleras y tiene una entrada alternativa trasera accesible. Dentro, se reparten sin desniveles la zona de bar, comedor y aseos. Dispone de una cabina de aseo adaptada para usuarios de silla de ruedas. No dispone de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celiacos, previo encargo.
- Ofrecen menú para diabéticos, previo encargo.
- Ofrecen menú para vegetarianos, previo encargo.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- El establecimiento no cuenta con aceras desde el aparcamiento.
- La entrada principal del establecimiento tiene una escalera sin itinerario alternativo accesible.
- Hay otra entrada alternativa en la zona trasera del establecimiento con acceso directo a bar. El acceso es con rampa.
- La rampa es accesible, tiene un tramo de **62 cm** de longitud, con una inclinación de **3,5%**. Su ancho libre de paso es de **1,30 m** y no dispone de un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- Esta tiene una puerta parcialmente acristalada de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 1,15 m.
- La puerta no tiene un timbre de llamada
- Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario	
El bar está situado en la primera planta y el itinerario es accesible sin desniveles	
Características	
Desniveles: **no existen**	Ancho mín. del espacio de circulación: **1,20 m**
Tipo de suelo: **homogéneo y antideslizante**	Suelo enmoquetado: **no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas**
Barra de doble altura: **no**	Altura de la barra no adaptada: **1,07 m**
Altura de la barra adaptada:	Altura, fondo y ancho libre bajo la barra adaptada:
Barra con bancos: **sí, móviles**	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: **76 cm**
Comentarios:	

Salón comedor

Ubicación e itinerario	
El salón comedor está situado en la primera planta y el itinerario es accesible sin desniveles	
Características	
Desniveles: **no existen**	Ancho mín. del espacio de circulación: **1,20 m**
Tipo de suelo: **homogéneo y antideslizante**	Suelo enmoquetado: **no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas**
Tipo de mesas: **móviles, rectangulares con pata central sin travesaño**	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: **frontal**
Altura de la mesa: **76 cm**	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: **72 cm, 43 cm, 80 cm**

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay hay una cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas situada en primera planta. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede por un itinerario accesible.
- La cabina de aseo adaptado se corresponde con el aseo de señoras pero no tiene barras.

Puerta general de aseos	
Puerta general de los aseos: **abre hacia dentro con ancho de paso de 90 cm**	Tipo de pomo: **manilla**
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: **no**
Puerta: **corredera con un ancho de 87 cm**	Diámetro libre de giro en interior: **Ø1,40 m**
Tipo de pomo: **tirador vertical**	Cerrojo se abre desde el exterior: **sí**
Tipo de iluminación: **con sensor**	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: **no**
Lavabo	
Ubicación: **dentro de cabina**	Tipo de grifo: **de presión**
Altura libre bajo el lavabo**: 30 cm**	Fondo libre bajo el lavabo**: 72 cm**
Altura del borde inferior del espejo**: 1,21 m, no inclinado**	Altura de los accesorios**: 87 cm a 1,33 m**

Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: **izquierdo 1 m y frontal 72 cm**	Altura del asiento: **41 cm**
Tipo y altura de mecanismo de descarga: **presión en cisterna a 73 cm**	En lado derecho, tipo de barra y altura: no hay
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: **abatible a 57 y 73 cm**	

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios
– El bar está situado en la primera planta a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles

Características	
Puertas de color contrastado: **sí**	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: **sí**
Desniveles: **no existen**	Tipo de suelo: **homogéneo y antideslizante**
Suelo enmoquetado: **no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual**	Elementos voladizos: **no hay**
Tipo de iluminación: **homogénea**	Barra del bar con iluminación dirigida: **sí**
Comentarios:	

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios
– El salón comedor está situado en la primera planta a continuación de la zona de bar. El itinerario desde el bar hasta el salón es accesible

Características	
Puertas de color contrastado: **no hay**	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: **sí**
Desniveles: **no existen**	Tipo de suelo: **homogéneo y antideslizante**
Suelo enmoquetado: **no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual**	Elementos voladizos: **no hay**
Tipo de iluminación: **homogénea**	Mesas con iluminación dirigida: **sí**
Comentarios:	

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: **si hay**	Rótulos fácilmente identificables con la vista: **no**
Señales de evacuación: **no existen**	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: **no**	Información escrita del menú del día: **sí, anexo a la carta**

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no**	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Practicable, no plazas PMR	Tipo de pavimento: **asfalto , homogéneo y antideslizante** Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: **0**
Escalera del edificio	Aparcamiento con establecimiento	Con entrada alternativa	Tipo de escalera: **exterior** Suelo de textura y color distinto en inicio y final: **No** Altura de los escalones: **17 cm**. Fondo de huella: **28 cm** Con tabica: **Sí** Con bocel: **No** Huella de pavimento antideslizante: **Sí** Borde de escalones con franja de señalización: **No** Zócalo de protección lateral: **ambos lados** Pasamanos en: **ambos lados** Tipo de pasamanos: **sencillo** Altura de Pasamanos : **98 cm** Hueco bajo escalera protegido: **No hay**
Terraza	Exterior	Accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura de mesa: **74 cm** Altura bajo mesa: **73 cm** Ancho bajo mesa: **44 cm** Fondo bajo mesa: **80 cm**
Señalización	Solo en aseos	Practicable	Rótulos de mismo formato: **Sí** Altura de los rótulos: **1,61 m – 2,40 m** Tamaño de letra: 8 **cm** Textos e iconos de color contrastado: **Sí** Textos e iconos en: **braille** y **altorrelieve** Iconos homologados: **No**