

## A GRELLA

Rúa Vintecinco de Xullo, 35  
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)  
Teléfono: 981 580 266  
Email: [info@campingascancelas.com](mailto:info@campingascancelas.com)  
Web: [www.agrella.es](http://www.agrella.es)



## INFORMACIÓN GENERAL

O establecemento está situado nunha primeira planta. O acceso principal é con escaleiras e ten unha entrada alternativa traseira accesible. Dentro, repártense sen desniveis a zona de bar, comedor e aseos. Dispón dunha cabina de aseo adaptada para usuarios de cadeira de rodas. Non dispón de prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida.

### Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, previo encargo.
- Ofrecen menú para diabéticos, previo encargo.
- Ofrecen menú para vexetarianos, previo encargo.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permitece o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

### Acceso e zona de atención ao público

- O establecemento non conta con beirarrúas desde o aparcadoiro.
- A entrada principal do establecemento ten unha escaleira sen itinerario alternativo accesible.
- Hai outra entrada alternativa na zona traseira do establecemento con acceso directo ao bar. O acceso é con rampla.
- A rampla é accesible, ten un tramo de **62 cm** de lonxitude, cunha inclinación de **3,5%**. O seu ancho libre de paso é de **1,30 m** e non dispón dun dobre pasamáns a cada lado prolongado nos extremos. O inicio e o final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e color contrastado que alerta do desnivel.
- Esta ten unha porta parcialmente acristalada de dobre folla e abre cara a dentro. O seu ancho libre de paso é de 1,15 m.
- A porta non ten un timbre de chamada
- Despois da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario hasta a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

## ACCESIBILIDADE FÍSICA

### Bar

#### Situación e itinerario

O bar está situado na primeira planta e o itinerario é accesible sen desniveis

#### Características

Desniveis: <b>non existen</b>	Ancho mín. do espazo de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>	Chan enmoquetado: <b>non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas</b>
Barra de dobre altura: <b>no</b>	Altura da barra non adaptada: <b>1,07 m</b>
Altura da barra adaptada:	Altura, fondo e ancho libre baixo a barra adaptada:
Barra con bancos: <b>si, móbiles</b>	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: <b>76 cm</b>

Comentarios:

### Salón comedor

#### Situación e itinerario

O salón comedor está situado na primeira planta e o itinerario é accesible sen desniveis

#### Características

Desniveis: <b>non existen</b>	Ancho mín. do espazo de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>	Chan enmoquetado: <b>non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas</b>
Tipo de mesas: <b>móbiles, rectangulares con pata central sen traveseiros</b>	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: <b>frontal</b>
Altura da mesa: <b>76 cm</b>	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: <b>72 cm, 43 cm, 80 cm</b>

### Aseo adaptado

- No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas situada en primeira planta. Non está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese por un itinerario accesible.
- A cabina de aseo adaptado correspón dese co aseo de señoritas pero non ten barras.

#### Porta xeral de aseos

Porta xeral dos aseos: <b>abre cara a dentro con ancho de paso de 90 cm</b>	Tipo de pomo: <b>manilla</b>
---	------------------------------

#### Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: <b>non</b>
Porta: <b>corredeira cun ancho de 87 cm</b>	Diámetro libre de xiro en interior: <b>Ø1,40 m</b>
Tipo de pomo: <b>tirador vertical</b>	Peché ábrese desde o exterior: <b>si</b>
Tipo de iluminación: <b>con sensor</b>	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: <b>non</b>

### Lavabo

Situación: <b>dentro de cabina</b>	Tipo de billa: <b>de presión</b>
------------------------------------	----------------------------------

Altura libre baixo o lavabo: <b>30 cm</b>	Fondo libre baixo o lavabo: <b>72 cm</b>
---	--

Altura do borde inferior do espello: <b>1,21 m, non inclinado</b>	Altura dos accesorios: <b>87 cm a 1,33 m</b>
---	--

<b>Inodoro</b>	
Espazo de acceso ao inodoro: <b>esquerdo 1 m e frontal 72 cm</b>	Altura do asento: <b>41 cm</b>
Tipo e altura de mecanismo de descarga: <b>presión en cisterna a 73 cm</b>	En lado dereito, tipo de barra e altura: non hai
En lado esquierdo, tipo de barra e altura: <b>abatible a 57 e 73 cm</b>	

## ACCESIBILIDADE VISUAL

### Bar

#### Situación e itinerarios

- O bar está situado na primeira planta a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada hasta a barra é accesible sen desniveis

#### Características

Portas de color contrastado: <b>sí</b>	Portas de vidro con marcas de color contrastado: <b>sí</b>
Desniveis: <b>non existen</b>	Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>
Chan enmoquetado: <b>non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual</b>	Elementos voladizos: <b>non hai</b>
Tipo de iluminación: <b>homoxénea</b>	Barra do bar con iluminación dirixida: <b>si</b>
Comentarios:	

### Salón Comedor

#### Situación e itinerarios

- O salón comedor está situado na primeira planta a continuación da zona de bar. O itinerario desde o bar hasta o salón é accesible

#### Características

Portas de color contrastado: <b>non hai</b>	Portas de vidro con marcas de color contrastado: <b>si</b>
Desniveis: <b>non existen</b>	Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>
Chan enmoquetado: <b>non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual</b>	Elementos voladizos: <b>non hai</b>
Tipo de iluminación: <b>homoxénea</b>	Mesas con iluminación dirixida: <b>si</b>
Comentarios:	

## ACCESIBILIDADE AUDITIVA

### Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: <b>si hai</b>	Rótulos facilmente identificables coa vista: <b>no</b>
--	--

Sinais de evacuación: <b>non existen</b>	
<b>Salón comedor</b>	
Mesas redondas dispoñibles: <b>non</b>	Información escrita do menú do día: <b>si, anexo á carta</b>
<b>Aseos</b>	
Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: <b>non</b>	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: <b>non</b>

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Practicable, non prazas PMR	Tipo de pavimento: <b>asfalto , homoxéneo e antiescorregadizo</b> Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: <b>0</b>
Escaleira do edificio	Aparcadoiro con establecemento	Con entrada alternativa	Tipo de escaleira: <b>exterior</b> Chan de textura e color distinto en inicio e final: <b>Non</b> Altura dos escalóns: <b>17 cm.</b> Fondo de pegada: <b>28 cm</b> Con tabica: <b>Si</b> Con bocel: <b>Non</b> Pegada de pavimento antiescorregadizo: <b>Sí</b> Borde de escalóns con franxa de sinalización: <b>Non</b> Zócalo de protección lateral: <b>ambos lados</b> Pasamáns en: <b>ambos lados</b> Tipo de pasamáns: <b>sinxelo</b> Altura de Pasamáns : <b>98 cm</b> Oco baixo escala protexido: <b>Non hai</b>
Terraza	Exterior	Accesible	Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: <b>Si</b> Altura de mesa: <b>74 cm</b> Altura baixo mesa: <b>73 cm</b> Ancho baixo mesa: <b>44 cm</b> Fondo baixo mesa: <b>80 cm</b>
Sinalización	Solo en aseos	Practicable	Rótulos de mesmo formato: <b>Si</b> Altura dos rótulos: <b>1,61 m – 2,40 m</b> Tamaño de letra: <b>8 cm</b> Textos e iconas de color contrastado: <b>Si</b> Textos e iconas en: <b>braille e altorrelevo</b> Iconas homologados: <b>Non</b>