

A LAREIRA

C/ Progreso, 83

32350 A Rua (Ourense)

Teléfono: 988 310 235

Web: www.alareirarestaurante.com

Email: kikilolylareira@gmail.com



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante está en la planta baja y todos los desplazamientos entre el salón comedor y el bar son accesibles sin desniveles ni escalones aislados.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de 1,70 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado de 14 cm de altura, con una inclinación del 21,2%.
- El acceso tiene una puerta de vidrio, de doble hoja y apertura hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 69 cm en cada hoja. No están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.
- La puerta no tiene un timbre de llamada.
- Antes de la puerta hay un felpudo anclado al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,04 m

Barra con bancos: sí y móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 75 cm
---------------------------------------	---

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, redondas y cuadradas de cuatro patas sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 66 cm, 90 cm y 70 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay una cabina de aseo adaptada para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede por un itinerario accesible.
- La cabina de aseo adaptada es independiente y común para ambos sexos.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: no, con señalización propia no homologada.
Puerta: corredera con un ancho de 83 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: tirador vertical	Cerrojo se abre desde el exterior: no tiene cerrojo
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 69 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1 a 1,30 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho 85 cm, frontal 1,40 m	Altura del asiento: 40 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: tipo de mecanismo a 77 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: barra abatible a 45 - 62 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: barra fija y oblicua a 75 cm – 1,07 m	Separación entre barras: 65 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características	
Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: no homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada y atravesando el bar. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: no homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: si hay (solo en aseos y señales de emergencia)	Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí
Señales de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: sí
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Señalización	General del establecimiento		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,65 m – 2 m Tamaño de letra: 3 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí