

A LAREIRA

Rúa Progreso, 83

32350 A Rúa (Ourense)

Teléfono: 988 310 235

Web: www.alareirarestaurante.com

Email: kikilolylareira@gmail.com



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante está na planta baixa e todos os desprazamentos entre o salón comedor e o bar son accesibles sen desniveis nin chanzos illados.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1,70 m.
- A entrada principal do establecemento ten un chanzo rebaixado de 14 cm de altura, cunha inclinación do 21,2%.
- O acceso ten unha porta de vidro, de dobre folla e apertura cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 69 cm en cada folla. Non están sinalizadas con dúas franxas horizontais de cor contrastada.
- A porta non ten un timbre de chamada.
- Antes da porta hai un felpudo ancorado ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,50 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,04 m
Barra con bancos: sí e móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 75

	cm
Salón comedor	
Situación e itinerario	
O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,50 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móviles, redondas e cadradas de catro patas sen travesaño	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 66 cm, 90 cm e 70 cm
Aseo adaptado	
– No establecemento hai unha cabina de aseo adaptada para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible. – A cabina de aseo adaptada é independente e común para ambos os dous sexos.	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada con o SIA: non, con sinalización propia non homologada.
Porta: corredeira con un ancho de 83 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: tirador vertical	Cerrollo se abre dende o exterior: non ten cerrollo
Tipo de iluminación: con interruptor	En interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 69 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 50 cm
Altura do borde inferior do espello: 1 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1 a 1,30 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: dereito 85 cm, frontal 1,40 m	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: tipo de mecanismo a 77 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: barra abatible a 45 - 62 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: barra fixa e oblicua a 75 cm – 1,07 m	Separación entre barras: 65 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

- O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor
---	-----------------------------------

	contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

- O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada e atravesando o bar. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai (só en aseos e sinais de emerxencia)	Rótulos facilmente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de peche de Portas con un sinal visual de ocupado o libre: no	Portas de cabina con unha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
--	--

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,65 m – 2 m Tamaño de letra: 3 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologados: Si