

APETÉCEME

Rúa de Ulises Romero, 1
(Edificio Hospital Lucus Augusti)
27003 Lugo (Lugo)
Teléfono: 981 101 701
Email: jgarcia@apeteceme.com



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante Apetéceme atópase situado no Hospital Provincial Lucus Augusti.

O establecemento atópase na planta baixa do hospital e ofrece servizo de cafetería en zona diferenciada do amplo comedor.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.
-

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso > 1,2 m.
- A entrada principal do establecemento non presenta desniveles.
- Esta ten dúas portas contiguas de características similares. A primeira abre cara a fóra e a segunda é corrediza e automática. Ambas son parcialmente de vidro e de dobre folla. A primeira está sinalizada co logo do establecemento e a segunda non está sinalizada con bandas horizontais de cor contrastada. O ancho libre de paso de ambas portas é de 1,7 m.
- Entre as portas contiguas hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveles.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible desde a entrada.

Características

Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,15 m
Barra con bancos: non hai	

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, rectangulares, redondas e cadradas con pata central	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: lateral
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 73 cm, 80 cm e 40 cm

Barra de autoservicio

Tipo de itinerario: accesible	Tipo de aproximación á barra coa cadeira de rodas: lateral
Altura de barra de autoservicio: 80 cm	Altura e fondo do espazo de aproximación frontal: 76 cm e 40 cm
Ancho do espazo libre lateral á barra: > 1,2 m	Espazo para apoiar a bandexa: si hai
Altura máx. e mín. de cubertos, pratos e comida: 85 cm - 1,56 m	Distancia horizontal máx. de cubertos, pratos e comida: 50 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai 2 cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, de características similares, situadas en planta baixa. Non están sinalizadas co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese a elas por un itinerario accesible.
- Os aseos adaptados están integrados nas baterías de aseos de homes e mulleres.

Aseo adaptado analizado, integrado na batería de aseos de señoritas

Porta xeral dos aseos: abre cara dentro con ancho de paso de 79 cm	Tipo de pomo: manubrio
---	-------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: non
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 81 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: pomo	Ferrollo ábrese desde o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: si

Lavabo

Situación: fóra de cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 72 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 51 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1,02 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,02 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1,05 m, frontal 1,4 m	Altura do asento: 49 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1,09 - 1,25 m	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 55 - 71 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa horizontal a 70 cm	Separación entre barras: 70 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada ata a barra é accesible sen desniveles.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveles: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada ata o salón é accesible sen desniveles.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveles: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: si

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionalis: si hai	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: visuais	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita del menú del día: no
--	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: si	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: si
--	--

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos de mesmo formato: Non Altura dos rótulos: 1,68 m - 2,2 m Tamaño de letra: 3 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si

			<p>Textos e iconas en braille: No Textos e iconas en altorrelevo: No Iconas homologadas: Si</p>
--	--	--	--