

OS CARACOLES

A Derrasa s/n
32792 Pereiro de Aguiar (Ourense)
Teléfono: 988 380 165
Email: info@oscaracoles.com
Web: www.oscaracoles.com



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante Os Caracoles sitúase na 1ª planta do hotel do mesmo nome.
Os desprazamentos polo interior do establecemento **son accesibles** por medio do ascensor.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso > 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento ten 7 chanzos de 18 cm de altura.
- A entrada alternativa é desde o aparcadoiro exterior no lateral do edificio, na planta baixa.
- Esta entrada ten unha porta de vidro e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 80 cm. Non está sinalizada con franxas horizontais de cor contrastada.
- Tras a porta, en hall distribuidor, atópase a cabina de aseo adaptado e o ascensor para as diferentes plantas, polo que se acede á cafetería e ao comedor analizado, en planta 1ª.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Localización e itinerario	
O bar está situado na planta 1 e o itinerario é accesible por medio do ascensor.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,06 m
Varra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 75

	cm
Salón comedor	
Localización e itinerario	
O salón comedor está situado na planta 1 e o itinerario é accesible por medio do ascensor.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móviles, redondas, cadradas, rectangulares e de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 73 cm, 70 cm e 70 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> - No establecemento hai 1 cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible. - O aseo adaptado é unha cabina independente común para ambos os sexos. 	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 78 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese desde o exterior: non
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Localización: dentro da cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 85 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 40 cm
Altura do bordo inferior do espello: 89 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: non hai
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 95 cm e frontal 95 cm	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 73 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: non hai
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 61 - 75 cm	

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Localización e itinerarios	
O bar está situado na planta 1 a continuación da porta de entrada principal. O itinerario desde a entrada e desde o ascensor ata a barra é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai

Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si
Salón Comedor	
Localización e itinerarios	
O salón comedor está situado na planta 1 a continuación da cafetería. O itinerario desde a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: non hai	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación visuais e auditivas: non hai	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: non
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Localización	Tipo de itinerario.	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior en chaira na parte traseira do edificio, propio do establecemento	Practicable por pavimento irregular	Tipo de pavimento: terra / grava miúda / non homoxéneo / antiescorregadiza Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: non hai Prazas non delimitadas.
Ascensor	Desde a planta 0 no lateral de edificio, con resto das plantas.	Accesible	Altura dos botóns exteriores: 1,20 m Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 1,03 m x 1,20 m Altura da botoeira interior: 1,20 m – 1,38 m Altura do pasamáns: 96 cm

			<p>Espello fronte á porta: Si</p> <p>Chan de textura e cor distinto fronte a porta: Non</p> <p>Cabina con sinais sonoros: Non</p> <p>Botóns con números en: altorrelieve e braille</p> <p>Botóns de cor contrastada: Si</p> <p>Cabina con sinais visuais: Si</p> <p>Botón de emerxencia con testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non</p>
Sinalización	Xeneral do establecemento		<p>Rótulos de mesmo formato: Non</p> <p>Altura dos rótulos: 1,70 m – 2,15 m</p> <p>Tamaño de letra: 8 cm</p> <p>Textos e iconas de cor contrastada: Si</p> <p>Textos e iconas en braille: Non</p> <p>Textos e iconas en altorrelieve: Non</p> <p>Iconas homologadas: Si</p>