

## BALCOBO

Carretera Arteixo - Caión, km 2 – Playa de Valcobo

15142 Arteixo (A Coruña)

Teléfono: 981 601 040

Email: [info@balcobo.com](mailto:info@balcobo.com)

Web: [www.balcobo.com](http://www.balcobo.com)



## INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de una planta en la que se ubica la zona de bar, comedor y aseos. Cuenta con una cabina de aseo adaptada a usuarios de silla de ruedas dentro de la batería de aseos de señoras. Tiene aparcamiento privado pero no dispone de plaza reservada para personas con movilidad reducida (PMR).

### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

### Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de 1 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y retranqueada. Su ancho libre de paso es de 1,60 m.
- Antes de la puerta hay un felpudo suelto.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Bar

#### Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta primera y el itinerario es accesible sin desniveles.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Barra de doble altura: <b>no</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,15 m</b>
Barra con bancos: <b>no</b>	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra:

## Salón comedor

### Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta primera y el itinerario es accesible sin desniveles.

### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Tipo de mesas: <b>móviles, redondas, cuadradas y rectangulares, de cuatro patas y sin travesaño</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal</b>
Altura de la mesa: <b>76 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>64 cm, 80 cm y 60 cm</b>

## Aseo adaptado

- En el establecimiento hay una cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina integrada en la batería de aseo de mujeres.

Aseo adaptado integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: <b>abre hacia dentro con ancho de paso de 87 cm</b>	Tipo de pomo: <b>manilla</b>
<b>Cabina de aseo adaptado</b>	
Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>sí</b>
Puerta: <b>abre hacia dentro con un ancho de 80 cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b>Ø 1,2 m</b>
Tipo de pomo: <b>manilla</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>sí</b>
Tipo de iluminación: <b>con interruptor y con temporizador</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>
<b>Lavabo</b>	
Ubicación: <b>fuera de la cabina</b>	Tipo de grifo: <b>de presión</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>67 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>55 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>1 m, no inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>1 - 1,40 m</b>
<b>Inodoro</b>	
Espacio de acceso al inodoro: <b>derecho 75 cm y frontal 65 cm</b>	Altura del asiento: <b>42 cm</b>
Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>presión en cisterna a 93 cm</b>	En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>abatible a 69 - 84 cm</b>
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>no tiene</b>	

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde

la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características	
Puertas de color contrastado: <b>sí</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>sí</b>

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.  
Existe una entrada secundaria que da acceso directo al comedor desde exterior por escaleras.

Características	
Puertas de color contrastado: <b>sí</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>sí hay, sólo en aseos</b>	Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>no</b>
Señales de evacuación: <b>no existen</b>	

### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>sí</b>	Información escrita del menú del día: <b>sí, anexo a la carta</b>
---------------------------------------	---

### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Practicable	Tipo de pavimento: <b>asfalto/homogéneo y antideslizante</b> Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: <b>No hay</b>
Escalera del edificio	Puerta secundaria exterior con acceso directo a comedor	Con itinerario alternativo accesible por puerta principal	Tipo de escalera: <b>Exterior</b> Suelo de textura y color distinto en inicio y final: <b>No</b> Altura de los escalones: <b>16 cm</b> Fondo de huella: <b>33 cm</b> Con tabica: <b>Sí</b>

			<p>Con bocel: <b>Sí (3cm)</b>          Huella de pavimento antideslizante: <b>Sí</b>          Borde de escalones con franja de señalización: <b>No</b>          Zócalo de protección lateral: <b>No hay</b>          Pasamanos en: <b>Ambos lados</b>          Tipo de pasamanos: <b>Doble</b>          Altura de Pasamanos : <b>87 cm - 1,07 m</b>          Hueco bajo escalera protegido: <b>No hay</b></p>
Terraza	Exterior	Practicable, escalón en pendiente de 1 a 10 cm de altura y 3 m de ancho libre de paso	<p>Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: <b>Sí</b>          Altura de mesa: <b>72 cm</b>          Altura bajo mesa: <b>70 cm</b>          Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b>          Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b></p>
Señalización	Sólo en aseos		<p>Rótulos de mismo formato: <b>Sí</b>          Altura de los rótulos: <b>1,65 m</b>          Tamaño de letra: <b>9 cm</b>          Textos e iconos de color contrastado: <b>No</b>          Textos e iconos en <b>braille</b>: <b>No</b>          Textos e iconos en <b>altorrelieve</b>: <b>No</b>          Iconos homologados: <b>No</b></p>