

CAFESTORE

A-6, km 538

27309 Guitiriz (Lugo)

Teléfono: 982 370 339

Email: jsaa@sacyr.com

Web: www.cafestore.es



INFORMACIÓN XERAL

Establecemento pertencente a unha rede de estacións de servizo

O establecemento consta dunha planta na que se distribúe a zona de bar, comedor e aseos.

Os desprazamentos polo interior do establecemento son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento non está rebaixada na zona de aparcadoiro reservado. Ten un ancho libre de paso de 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento ten dúas ramplas. A primeira delas é de acceso á beirarrúa e a segunda de acceso á porta principal.
- A primeira rampla é practicable, ten un tramo de 74 cm de lonxitude, cunha inclinación do 14%. O seu ancho libre de paso é de 1,44 m. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- A segunda rampla de acceso á porta é accesible, ten un tramo de 2,60 m de longo, cunha inclinación do 10,5%. O seu ancho libre de paso é de 1,42 m e non dispón dun dobre pasamáns a cada lado prolongado nos extremos. O final da rampla está sinalizado con franxas de textura distinta e cor contrastada que alerta do desnivel.
- Esta ten dúas portas contiguas de características similares. Son parcialmente de vidro e de dobre folia. A primeira delas é manual e abre cara a dentro, encóntrase sempre aberta e o seu ancho libre de paso é de 1,52 m. A segunda é automática e o seu ancho libre de paso é maior de 1,20 m.
- Entre as portas contiguas hai un felpudo fixo ao chan. Hai outro felpudo despois da segunda porta que está solto.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,05 m
Barra con bancos: non	

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado en planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. del espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móviles, cadradas con pata central e rectangulares de catro patas sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 77 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 75 cm, 85 cm e 2 m

Aseo adaptado

- No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas situada na planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente común para ambos os dous sexos.
- Necesario pedir chave ao persoal do establecemento.

Cabina de aseo adaptado

N.º de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a dentro cun ancho de 98 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: non hai, o peche e a apertura é con chave
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 68 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 15 cm, con pedestal
Altura do bordo inferior do espello: 97 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 80 cm-1,35 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1 m e frontal 1,20 m	Altura do asento: 40 cm
--	--------------------------------

Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 1 m	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 67 -85 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa dobre horizontal a 54 -83 cm	Separación entre barras: 64 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da zona de bar. O itinerario dende o bar ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra del bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da zona de bar. O itinerario dende o bar ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: non existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Practicable, xa que no itinerario do aparcamento ao establecemento a beirarrúa non está rebaixada	Tipo de pavimento: asfalto/ homoxéneo / antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 2 Sinalizada con o SIA: no pavimento e en vertical Ancho e fondo da praza: 3 m x 4,60 m Área de acercamento lateral de 1,20 m de ancho: Non
Terraza	Exterior	Practicable, acceso dende interior con chanzo de 4 cm. Acceso sen desniveis por aparcamento sen beirarrúas	Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas Non Altura de mesa: 72 cm Altura baixo mesa: 67 cm Ancho baixo mesa: 61 cm Fondo baixo mesa: 68 cm
Sinalización	So en aseos		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,66 m Tamaño de letra: 13 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: Si