

CAFESTORE MIRAVELLE

C/ Miravalle Sur A-52, km 217
32911 San Cibrao das Viñas (Ourense)
Teléfono: 988 381 447
Email: mcasadod@sacyr.com
Web: www.cafestore.com



INFORMACIÓN GENERAL

Establecimiento perteneciente a una red de estaciones de servicio.

El establecimiento consta de una planta en la que se ubica una única zona que hace la función de bar, cafetería y comedor y los aseos.

Los desplazamientos por el interior del establecimiento son accesibles sin desniveles.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento es con rampa.
- La rampa es accesible, tiene un tramo de 1,25 m de longitud, con una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,60 m. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,90 m.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,06 m

Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 72 cm
--------------------------------------	---

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, cuadradas, con pata central y sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 73 cm, 30 cm y 80 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay una cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede por el exterior por rampa accesible con 4 m de longitud y una pendiente del 5,2%. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y dispone de un pasamanos a un lado a una altura de 96 cm prolongado en sus extremos.
- El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos. Es necesario pedir la llave al personal del establecimiento.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho de 90 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 63 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: no hay	Altura de los accesorios: 95 cm - 1 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho 80 cm y frontal 1 m	Altura del asiento: 45 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 90 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 65 - 86 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija en "L" a 69 cm - 1,50 m	Separación entre barras: 75 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde

la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: si hay	Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí
Señales de evacuación: no existen	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: asfalto/ homogéneo / antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1 Señalizada con el SIA: en el pavimento y en vertical Ancho y fondo de la plaza: 2,20 m x 4,50 m Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: No
Señalización	Solo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,20 m Tamaño de letra: 10 cm

			Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : Sí Iconos homologados: Sí
--	--	--	---