

## CASA BARRAL

Lugar Parada nº10 - Sta María de Ois  
15316 Coirós (A Coruña)  
Teléfono: 981796607  
Email: [parrilladabarral@hotmail.com](mailto:parrilladabarral@hotmail.com)



### INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento está ubicado en un entorno llano. Desde esta puerta se accede directamente a la zona del bar. A la derecha está ubicada la barra y a la izquierda el comedor. De frente los aseos.

#### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

#### Acceso y zona de atención al público

- La entrada principal del establecimiento tiene tres escalones, pero existe una entrada accesible alternativa por la parte posterior del establecimiento, por una pequeña puerta siempre abierta que deja un ancho de paso de 1,05 m.
- La puerta de la entrada alternativa es acristalada, con un ancho superior a los 85 cm, que abre hacia el interior, con muelle de retorno,
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Bar

##### Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta principal y el itinerario es accesible por la entrada alternativa. Después de la puerta accesible hay que pasar dos puertas más, la primera de ellas corredera de 89,5 cm de ancho y la segunda, acristalada, que abre hacia el interior, de 79,5 cm de ancho.

##### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>≥ 1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>

Barra de doble altura: <b>sí</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,07 m</b>
Altura de la barra adaptada: <b>88 cm</b>	Altura, fondo y ancho libre bajo la barra adaptada: <b>78,5 cm, 9,5 cm y <math>\geq 80</math> cm</b>
Barra con bancos: <b>sí, móviles</b>	Altura de los bancos de la barra: <b>78 cm</b>

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta principal y el itinerario es accesible por la puerta alternativa.

Después de la puerta alternativa accesible hay que atravesar una puerta corredera de 89,5 cm de ancho para tener acceso a mano derecha al comedor. Las puertas de acceso al comedor son de vaivén, pero habitualmente en horario de comidas están siempre abiertas, con un ancho  $\geq 90$  cm.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,10 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Tipo de mesas: <b>móviles, con cuatro patas y sin travesaño</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal</b>
Altura de la mesa: <b>76,5 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>73,5 cm, 85,5 cm y 60 cm</b>

### Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas. Está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente que corresponde con el aseo de señoras.

#### Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>sí</b>
Puerta del aseo: <b>abre hacia el interior con ancho de paso <math>\geq 80</math> cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b><math>\varnothing 1,30</math> m</b>
Tipo de pomo: <b>manilla</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>sí/no</b>
Tipo de iluminación: <b>con sensor</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>

#### Lavabo

Ubicación: <b>dentro de la cabina</b>	Tipo de grifo: <b>monomando</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>75 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>53 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>1,30 m, no inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>92 cm-1,35 m</b>

#### Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: <b>izquierdo 76 cm y frontal <math>\geq 1,20</math> m</b>	Altura del asiento: <b>47,5 cm</b>
Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>presión en pared a 96 cm - 1,10 m</b>	En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>abatible a 64 - 80 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta principal a continuación de la puerta de entrada principal. El itinerario desde la entrada principal hasta la barra es subiendo tres escalones, no señalizados y sin franja antideslizante de color contrastado.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>sí</b>

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta principal, desde la puerta principal, a continuación de la zona de bar. El itinerario después de haber pasado la puerta de entrada es sin desniveles.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificultan el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>no hay</b>	Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>no hay</b>
Señales de evacuación: <b>visuales</b>	

### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>no</b>	Información escrita del menú del día: <b>sí, anexo a la carta</b>
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>sí</b>	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: <b>asfalto/homogéneo/antideslizante</b> Plazas reservadas para PMR: <b>No</b>

			Las plazas no están delimitadas.
Terraza	Exterior en la parte de atrás del establecimiento	Accesible	<p>Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: <b>Sí</b></p> <p>No hay barra</p> <p>Altura de mesa: <b>75 cm</b></p> <p>Altura bajo mesa: <b>73 cm</b></p> <p>Ancho bajo mesa: <b>69,5 cm</b></p> <p>Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b></p>