

CASA DO LABREGO

Rúa Camiño Real, 32- Pacios

27372 Begonte (Lugo)

Teléfono: 982 398 262

Email: tabernadolabrego@hotmail.com

Web: www.tabernadolabrego.com



INFORMACIÓN XERAL

Accédese ao establecemento por rampla de madeira atravesando a terraza exterior. Dentro do local, accédese á zona de cafetería, comedor e aseos sen desniveis. Conta cunha cabina de aseo adaptada que se corresponde co aseo de señoras.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- O aparcadoiro encóntrase a 10-20 m do establecemento. Non conta con prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida (PMR).
- Accédese ao establecemento dende aparcadoiro, por zona de asfalto, sen beirarrúa.
- A entrada principal do establecemento ten un chanzo de 18 cm de altura, cunha rampla alternativa.
- A rampla é practicable, ten un tramo de 86 cm de lonxitude, cunha inclinación do 14%. O seu ancho libre de paso é de 1,06 m. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- A entrada ten unha porta dobre, retranqueada. É parcialmente de vidro, e abre cara a fóra. O seu ancho libre mínimo de paso é de 80 cm, sendo o ancho total das dúas follas 1,60 m. Está sinalizada con bandas horizontais de cor contrastada e ten un tirador vertical ao longo desta.
- O itinerario ata a barra é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible, sen desniveis.

Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,02 m
Barra con bancos: non	
Salón comedor	
Situación e itinerario	
O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible dende o bar, sen desniveis. Accédese ao comedor por oco de paso cun ancho de 80 cm.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas e rectangulares, de catro patas sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 74 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 64 cm, 90 cm e 78 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> - No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas situada na planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible. - O aseo adaptado é cabina independente que se corresponde co aseo de señoras. 	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a dentro cun ancho de 78 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,20 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 63 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 40 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1,06 m, inclinado	Altura dos accesorios: 1 - 1,40 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 95 cm e frontal 80 cm	Altura do asento: 42 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: fixa oblicua a 80 cm - 1 m
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 65 - 83 cm	Separación entre barras: 69 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: si, na porta de entrada
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa, a continuación do bar. O itinerario dende o bar ata o salón é accesible sen desniveis.

Accédese ao comedor por oco de paso se porta.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: si

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si, só en aseos	Rótulos facilmente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: non existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si anexo á carta
--	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: Asfalto con grava / homoxéneo / antiescorregadizo

			Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: non hai
Terraza	Dúas terrazas en exterior. Unha delas no lateral por rampla (10,5% y 4 m de lonxitude) a outra na entrada	Ambas practicables (demasiada pendente, 14% y 10,5%)	Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: si Altura de mesa: 73 cm Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 58 cm Fondo baixo mesa: 70 cm
Sinalización	Só en aseos		Rótulos do mesmo formato: si Altura dos rótulos: 1,60 m Tamaño de letra: 8 cm Textos e iconas de cor contrastada: si Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: si