

CLUB DE GOLF CAMPOMAR

Lugar Vilacornelle s/n
15541 Narón- O Val (A Coruña)
Teléfono: 981 453 910
Email: gerenciacampomar@gmail.com
Web: www.clubcampomar.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta dunha única planta baixa na que se encontran a cafetería-bar, un amplo comedor e os aseos.

Os desprazamentos entre as distintas estanzas do establecemento son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso maior de 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento ten un chanzo rebaixado de 2 cm de altura na parte máis alta pero hai zonas a nivel de chan.
- O establecemento conta con dúas portas de acceso que distan entre si aproximadamente 6 m. A primeira delas comunica o exterior cun gran recibidor que dá acceso á porta principal do establecemento. Esta primeira porta de entrada é parcialmente de vidro, con apertura cara ao interior e de dobre folla e está sinalizada con logotipo sen contraste cromático. O seu ancho libre de paso é de 78 cm en cada folla.
- A porta de acceso ao restaurante é totalmente de vidro, corrediza, e non está sinalizada con logotipo ou bandas horizontais de cor contrastada. O seu ancho libre de paso é de 1,10 m.
- Entre as portas de acceso hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario	
O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible. O pavimento encóntrase en bo estado e é antiescorregadizo.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,16 m
Barra con bancos: sí, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 73 cm - 69 cm
Salón comedor	
Situación e itinerario	
O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas, de catro patas sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 78 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 78 cm, 69 cm e 70 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> – No establecemento hai 2 cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada en planta baixa. Non están sinalizadas co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA). Accédese a ambas as dúas por un itinerario accesible. – Os aseos adaptados son dúas cabinas que se corresponden cos aseos de homes e mulleres. 	
Aseo adaptado	
Porta xeral dos aseos: abre cara dentro cun ancho de 1,10 m	Tipo de pomo: manubrio
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: non
Porta: correadeira cun ancho de 80 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: tirador horizontal	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: fóra da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 84 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 83 cm
Altura do borde inferior do espello: 1,37 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,25 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 1 m e frontal 1,40 m	Altura do asento: 48 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga:	No lado dereito, tipo de barra e altura: fixa

presión en cisterna a 1,03 m	horizontal a 78 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 59 - 76 cm	Separación entre barras: 80 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificultan o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, soamente en aseos	Rótulos doadamente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación visuais e auditivas : non hai	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si, anexo na pizarra
--	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: si
---	--

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, a 400 m da entrada principal do establecemento	Accesible	Tipo de pavimento: Cemento / non homoxéneo / antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: Non hai
Sinalización	Soamente en aseos		Rótulos do mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,65 – 1,70 m Tamaño da letra: 9 x 33 cm Textos e iconas de cor contrastada: Non Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: Non