

GASTHOF 5

Avda. Ramón y Cajal 1-2 B
15006 A Coruña (A Coruña)
Teléfono: 981 232 803
Email: oficinas@gasthof.es
Web: www.gasthof.es



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento se encuentra dentro de un centro comercial. Consta de dos plantas. En la planta baja se distribuye la zona de bar y comedor y los aseos se encuentran bajando unas escaleras sin itinerario alternativo. El aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas se ubica fuera del establecimiento y pertenece a los aseos del propio centro comercial, requiere pedir llave en mostrador de información. El centro dispone de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) en el sótano, al que se accede por escaleras y ascensor.

Atención al público y otra información de interés

- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- El establecimiento cuenta con dos entradas principales, ambas accesibles sin desniveles.
- Las entradas al establecimiento no tienen puerta y tienen un ancho libre de paso mayor a 2 m.
- El itinerario hasta la barra es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario hasta la barra es practicable por medio de una rampa.

La rampa es practicable, tiene un tramo de 1,80 m de longitud, con una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 1 m y dispone de pasamanos a un lado, no prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante.

Características

Desniveles: sí, rampa	Ancho mín. del espacio de circulación: 1 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: sí	Altura de la barra no adaptada: 1,06 m
Altura de la barra adaptada: 81 cm	
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra:

	45 y 78 cm
--	-------------------

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y se ubica en el mismo espacio que la zona de bar y cafetería.

Características

Desniveles: sí, rampa	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, cuadradas y rectangulares con pata central sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 73 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 30 cm y 92 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento no hay cabina de aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas.
- La cabina de aseo adaptado se encuentra en la zona general del centro comercial. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: corredera con un ancho de 83 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m
Tipo de pomo: encastrado	Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: automático
Altura libre bajo el lavabo: 69 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 43 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,05 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 70 cm - 1 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho 1 m, frontal 1 m	Altura del asiento: 47 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 82 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 63 - 79 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija a 52 - 80 cm	Separación entre barras: 63 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja y el itinerario hasta la barra es practicable por medio de una rampa.

La rampa es practicable, tiene un tramo de 1,80 m de longitud, con una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 1 m y dispone de pasamanos a un lado, no prolongado en los

extremos. El pavimento es antideslizante. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel y su pavimento es antideslizante.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí
Desniveles: sí, rampa y escaleras de acceso a aseos	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja y se ubica en el mismo espacio que la zona de bar y cafetería.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí
Desniveles: sí, rampa y escaleras de acceso a aseos	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: no existen	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Subterráneo, planta -1	Accesible con ascensor	Tipo de pavimento: Cemento, homogéneo y antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 2 Señalizada con el SIA: En el pavimento Ancho y fondo de la plaza: 2,20 m x 4,30 m

			Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: No
Escalera del edificio	Comunica la planta baja con los aseos del sótano	Sin itinerario accesible	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de huella: 28 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí (2 cm) Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: Sí Zócalo de protección lateral: A ambos lados Pasamanos en: Ambos lados Tipo de pasamanos: Sencillo Altura de Pasamanos: 90 cm Hueco bajo escalera protegido: No hay
Ascensor	Comunica el aparcamiento con el centro comercial	Accesible	Altura de los botones exteriores: 1,10 m Ancho de la puerta: 1,20 m Ancho y fondo de cabina: 1,50 m x 1,50 m Altura de la botonera interior: 1,20 m – 1,35 m Altura del pasamanos: 1,05 m Espejo frente a la puerta: Sí Suelo de textura y color distinto frente a puerta: Sí Cabina con señales sonoras: No Botones con números en braille : No Botones con números en altorrelieve : Sí Botones de color contrastado: Sí Cabina con señales visuales: Sí Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Terraza	Exterior	Accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura de mesa: 73 cm Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 75 cm Fondo bajo mesa: 30 cm
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: No Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí