

LA BODEGUILLA DE SAN LÁZARO

Rúa San Lázaro, 104

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: 981 566 607

Email: info@labodeguilladesanlazaros.com

Web: www.labodeguilladesanlazaros.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento conta con cafetería e comedor na planta baixa, así como aseos e unha gran sala de cata, en planta -1.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso > 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento ten un pequeno chanzo de 3 cm de altura.
- Esta ten unha porta parcialmente de vidro, de dobre folla e abren cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,02 m.
- Antes da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona do bar é accesible sen desniveles.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

El bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,11 m
Barra con bancos: non	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible por medio dunha

rampla. A rampla é practicable, de 3,4 m de lonxitude, cunha inclinación de 10 %. O seu ancho libre de paso é de 1,20 m e dispón dun dobre pasamáns no lado esquerdo prolongado no inicio. O pavimento é antiescorregadizo.	
Características	
Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas, rectangulares e de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 70 cm, 80 cm e 1 m
Aseo adaptado	
– No establecemento hai 1 cabina de aseio para usuarios de cadeira de rodas, situado na planta -1. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible a través do ascensor. – O aseio adaptado é unha cabina independente que coincide co aseio de mulleres.	
Cabina de aseio adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 78 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese desde o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro e fóra da cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 66 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 30 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1,18 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 99 cm - 1,25 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1 m e frontal 1,50 m	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en parede a 98 cm - 1,09 m	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 61 - 79 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa en oblicuo a 67 - 87 cm	Separación entre barras: 67 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada hasta a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de color contrastado: no	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
--	---

Desniveis: no existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada ata a barra é accesible sen desniveles.

Características

Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, informativa en aseos	Rótulos doadamente identificables coa vista: non
Sinales de evacuación: visuais e auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita del menú do día: non
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escaleira do edificio	Comunica a cafetería e ol comedor da planta baixa cos aseos e a sala de catas da planta -1	Accesible con ascensor alternativo	Interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 17cm . Fondo de pegada: 26 cm Con tabica: Si , con iluminación Con bocel: Si Pegada de pavimento antiescorregadizo: Si Bordo de chanzos con franxa de sinalización: Si Zócalo de protección lateral: Ambos lados pasamáns en: Un lado Tipo de pasamáns: sinxelo Altura de pasamáns : 90 cm Oco baixo escaleira protexido: Non hai
Ascensor	Planta baixa con planta -1	Accesible	Altura dos botóns exteriores: 1,08 m Ancho da porta: 81 cm

			Ancho e fondo de cabina: 90 cm x 1,06 m Altura da botoneira interior: 92 cm Altura do pasamáns: 93 cm Espello fronte á porta: Si Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en: altorrelevo Botóns de cor contrastada: Si Cabina con sinais visuais: Non Botón de urxencia con testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non hai
Sinalización	So en aseos		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,55 - 1,70 m Textos e iconas de cor contrastada: Non Textos e iconas en: braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologadas: