

## LA PAZ

San Xulián, nº3 - Espenuca

15316 Coirós (A Coruña)

Teléfono: 981796327

Web: [www.restaurantelapaz.com](http://www.restaurantelapaz.com)



### INFORMACIÓN GENERAL

La entrada principal del establecimiento está en un plano superior a la acera que rodea al mismo. El acceso al rellano previo a la entrada principal (con una puerta con un escalón de 13 cm de altura) y en el que se ubica la terraza, se puede hacer mediante escaleras o mediante rampa. En el exterior, a la izquierda de la entrada principal se ubica la terraza, y desde ella es por donde se accede con itinerario accesible al comedor con el aseo adaptado, desde esa zona, sin desniveles. Por la entrada principal del establecimiento, con escalón de 13 cm de altura, se da acceso directamente al bar y desde éste, de frente, por una puerta tras un escalón, se llega al mismo comedor antes indicado. A la derecha del bar se ubican otros dos comedores, comunicado uno con otro por una puerta de 82 cm de ancho y con acceso directo al exterior mediante una puerta de doble hoja de 80,5 cm cada una y un escalón rebajado de 1,5 cm. En el itinerario descrito entre el bar y el exterior, atravesando los comedores, hay un ancho de paso mínimo de 70 cm. La puerta de este recorrido que da al exterior sólo tiene la posibilidad de ser abierta desde el interior y además es el itinerario accesible que hay para poder llegar a la zona del bar.

### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

### Acceso y zona de atención al público

- La puerta principal del establecimiento está ubicada en un plano superior.
- La acera que precede al establecimiento, adoquinada, tiene un rebaje de 1,01 m de ancho, con una pendiente de 28,6%, conformando una pequeña rampa de 24 cm de longitud.
- El acceso a la entrada principal desde la acera es mediante cuatro escalones de 31 cm de altura, con una rampa alternativa, que llegan al plano superior en llano que antecede a la puerta y en donde se ubica la terraza.

- La rampa es accesible, de 6 m de longitud, con una inclinación del 8,7%. Su ancho libre de paso es de 1,51 m y dispone de una barandilla en el lado izquierdo. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de color contrastado que alerte del desnivel.
- La entrada principal tiene una puerta de doble hoja, que abre hacia el exterior, con un ancho de 83,5+33,5. Tiene un escalón de 13 cm de altura.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles si se accede desde el exterior, mediante una puerta alternativa y atravesando dos comedores, con un ancho libre de paso mínimo de 70 cm.

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Bar

#### Ubicación e itinerario

El bar está situado a continuación de la puerta principal. Ésta es de doble hoja, de 83,5+33,5 cm de ancho y presenta un escalón de 13 cm.

El itinerario alternativo para llegar al bar es desde la acera exterior, por una puerta que sólo puede ser abierta desde el interior, de doble hoja de 80,5+80,5 cm de ancho, que da a un comedor. Tras éste, hay que atravesar otra puerta de 82 cm de ancho, que abre hacia el exterior y da lugar a otro comedor. Desde este comedor se llega a la zona del bar existiendo un ancho mínimo de paso de 70 cm.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Barra de doble altura: <b>no</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,10 m</b>
Barra con bancos: <b>sí, móviles</b>	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: <b>77 cm</b>

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta principal. Se accede a él desde el aparcamiento mediante rampa exterior y después de atravesar la terraza, cruzando una puerta de doble hoja de 74,5+73,5 cm de ancho. Hay que abrirla desde el interior, por lo que es necesario avisar.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Tipo de mesas: <b>móviles, rectangulares, de cuatro patas sin travesaño</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal</b>
Altura de la mesa: <b>75 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>73,5 cm, 78,5 cm y 1,04 m</b>

### Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada al fondo del salón comedor analizado. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede por un itinerario accesible.

- El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.	
<b>Cabina de aseo adaptado</b>	
Nº de aseos adaptados: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>sí</b>
Puerta: <b>corredera con un ancho de 80 cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b>Ø 1,5 m</b>
Tipo de pomo: <b>tirador vertical</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>sí</b>
Tipo de iluminación: <b>con sensor</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>
<b>Lavabo</b>	
Ubicación: <b>dentro de la cabina</b>	Tipo de grifo: <b>de presión</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>78 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>40 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>1,10 m, no inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>1,10 – 1,15 m</b>
<b>Inodoro</b>	
Espacio de acceso al inodoro: <b>izquierdo ≥ 75 cm y frontal 1,05 m</b>	Altura del asiento: <b>47,5 cm</b>
Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>presión en cisterna a 90 cm</b>	En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>fija horizontal a 77,5 cm</b>
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>abatible a 58-74 cm</b>	Separación entre barras: <b>91,5 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

El bar está situado a continuación de la puerta de entrada. Antes de la puerta existe un escalón de 13 cm de altura.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>sí</b>
Comentarios: Antes de la puerta hay un felpudo no anclado al suelo.	

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado a continuación del bar.

Desde el bar, por el interior, para llegar al comedor hay que salvar un escalón de bajada previo a la puerta, sin señalizar.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>

<b>desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>no hay</b>	Señales de evacuación: <b>visuales</b>
---	--

### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>no</b>	Información escrita del menú del día: <b>no</b>
---------------------------------------	---

### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: <b>Asfalto / no homogéneo / antideslizante</b> <b>Las plazas no están delimitadas</b>
Escalera del edificio	Comunica el aparcamiento y el plano superior que antecede la entrada al establecimiento	Con rampa alternativa	Tipo de escalera: <b>Exterior</b> Suelo de textura y color distinto en inicio y final: <b>Sí, de textura diferente al inicio</b> Altura de los escalones: <b>35 cm</b> Fondo de huella: <b>31 cm</b> Con tabica: <b>Sí</b> Con bocel: <b>No</b> Huella de pavimento antideslizante: <b>Sí</b> Borde de escalones con franja de señalización: <b>No</b> Zócalo de protección lateral: <b>Ambos lados</b> Pasamanos en: <b>Ambos lados</b> Tipo de pasamanos: <b>sencillo</b> Altura de Pasamanos: <b>89 cm</b> Hueco bajo escalera protegido: <b>No hay</b>
Terraza	Plano superior, al lado de la puerta principal	Con rampa alternativa	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: <b>Sí</b> No hay barra Altura de mesa: <b>71,5 cm</b> Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>69 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>69 cm</b> Altura de mesa: <b>71 cm</b> Altura bajo mesa: <b>67,5 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>99 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>99 cm</b>