

## LA QUINTA

C/Cataluña, 21 baixo  
15570 Narón (A Coruña)  
Teléfono: 981 948 031  
Email: [info@folsom.es](mailto:info@folsom.es)



### INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de dos plantas. En la planta baja se encuentra la cafetería-bar donde además de la barra cuentan con mesas. También es donde están ubicadas las cabinas de aseos.

En la planta primera se encuentra otra zona de comedor que dispone de un pequeño reservado para celebraciones, a la que se accede desde una escalera interior sin itinerario alternativo.

Los desplazamientos entre las diferentes estancias de la planta baja son accesibles.

#### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

#### Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de 2,50 m.
- La entrada principal del establecimiento no cuenta con ningún escalón ni desnivel.
- El establecimiento cuenta con una puerta de acceso que abre hacia fuera, acristalada, de doble hoja. Su ancho libre de paso es de 85 cm, de 1,70 cm si se abren ambas hojas. Dispone de señalización visual de alto contraste a través de placa-cartel de empujar/tirar.
- Antes de la puerta de acceso hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Bar

#### Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. El pavimento se encuentra en buen estado y es antideslizante.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>&gt; 1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Barra de doble altura: <b>no</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,10 m</b>
Barra con bancos: <b>sí, móviles</b>	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: <b>75 – 73 cm</b>

#### Salón comedor

##### Ubicación e itinerario

Existen dos zonas destinadas a comedor. El situado en la planta baja cuenta con itinerario totalmente accesible y el situado en la primera planta se comunica únicamente a través de una escalera interior.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante.</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Tipo de mesas: <b>móviles y dispone de mesas rectangulares de cuatro patas en la planta baja y una redonda en la planta superior.</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal</b>
Altura de la mesa: <b>76 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>70 cm, 90 cm y 70 cm</b>

#### Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con un pictograma similar al SIA pero carente de homologación y el itinerario es accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente que corresponde al aseo de señoras.

#### Aseo adaptado

Puerta general de los aseos: hueco de paso con ancho útil de paso de **86 cm.**

#### Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>pictograma sin homologar</b>
Puerta: abre hacia fuera , con ancho útil de puerta de <b>90 cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b>∅ &gt;1,50 m</b>
Tipo de pomo: <b>manilla</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>sí</b>
Tipo de iluminación: <b>con sensor</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>

#### Lavabo

Ubicación: <b>dentro de la cabina</b>	Tipo de grifo: <b>monomando</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>64 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>64 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>98 cm, no inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>1,35- 1 m</b>

<b>Inodoro</b>	
Espacio de acceso al inodoro: <b>derecho 30 cm, izquierdo 1,35 m y frontal 90 cm</b>	Altura del asiento: <b>40 cm</b>
Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>presión en pared a 95 cm</b>	En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>horizontal fija a 77 - 80 cm</b>
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>abatible a 61-80 cm</b>	

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante.</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta(n) el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>no</b>

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja y en la primera planta. El situado en la planta baja se accede por itinerario accesible a continuación de la puerta de entrada. El situado en la primera planta a través de escalera interior.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificultan el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>solo en aseos</b>	Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>no</b>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>sí</b>	Información escrita del menú del día: <b>sí anexo en la pizarra</b>
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

	dentro: <b>no</b>
--	-------------------

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible / a 10 m de la entrada principal del establecimiento.	Tipo de pavimento: <b> cemento , homogéneo y antideslizante</b> Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: <b>1</b> Señalizada con el SIA: <b> en el pavimento y en vertical</b> Ancho y fondo de la plaza: <b> 2,20 m X 5,15 m</b> Área de acercamiento lateral de <b>1,20 m</b> de ancho: <b>no</b>
Escalera del edificio	Comunica la las tres plantas.	Las escaleras son interiores, con pasamanos a una única altura.	Tipo de escalera: <b>interior.</b> Suelo de textura y color distinto en inicio y fin: <b>no</b> Altura de los escalones: <b>18 cm</b> Fondo de huella: <b>28 cm</b> Con tabica: <b>Si</b> Con bocel: <b>Si</b> Huella de pavimento antideslizante: <b>Si</b> Borde de escalones con franja de señalización: <b>No</b> Zócalo de protección lateral: <b>Si</b> Pasamanos en: <b>Lado derecho</b> Tipo de pasamanos: <b>Sencillo</b> Altura pasamanos: <b>1,05 m</b> Hueco de escalera protegido: <b>No hay</b>
Señalización	Sólo Aseos		Rótulos de mismo formato: <b>Si</b> Altura de los rótulos: <b>1,75 – 1,63 m</b> Tamaño de letra: <b>12 X 12 cm</b> Textos e iconos de color contrastado: <b>Si</b> Iconos homologados: <b>No</b>