

LASSO CAFETERÍA DO AUDITORIO DE GALICIA

Avda. do Burgo das Nacións
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 554 366
Email: restauranteauditorio.stg@gmail.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento sitúase na primeira planta, dentro do Auditorio de Galicia. Accédese por escaleiras que son salvadas a través dunha plataforma. Conta cunha zona de bar/cafetaría que, ao mesmo tempo, fai a función de comedor. Os aseos encóntranse na planta baixa, entre a entrada e o acceso ao restaurante e son dúas cabinas adaptadas para usuarios de cadeira de rodas, unha para señoras e outra para cabaleiros. Conta con dúas prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida (PMR) fronte á entrada.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que considere a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada mediante rampla. Ten un ancho libre de paso maior de 1,20 m.
- A rampla é practicable, ten un tramo de 1,60 m de lonxitude, cunha inclinación do 14%. O seu ancho libre de paso é de 2 m e non dispón de pasamáns. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura e cor contrastada que alerte do desnivel.
- A entrada principal do establecemento non presenta desniveis.
- Esta ten dúas portas contiguas de características similares. Son parcialmente de vidro, de dobre folla e abren cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,60 m. Non están sinalizadas con franxas horizontais de cor contrastada.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta primeira e o itinerario é practicable por medio dunha plataforma salvaescaleiras.

Características

Desniveis: **non existen**

Ancho mín. do espazo de circulación: **1,20 m**

Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: non	

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta primeira e o itinerario é practicable por medio dunha plataforma salvaescaleiras. Correspóndese tamén coa zona de bar/cafetería.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas con pata central e rectangulares de dos patas sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 70 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 70 cm, 80 cm e 80 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai **2** cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situadas en planta baixa. Están sinalizadas co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese a elas por un itinerario accesible.
- - Son dúas cabinas independentes que se corresponden co aseo de señoras e cabaleiros.

Cabina de aseo adaptado analizado, correspondente ao aseo de señoras

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: corrediza con un ancho de 83 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: tirador vertical	Ferrollo se abre dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 66 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 60 cm
Altura do borde inferior do espello: 80 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 95 cm - 1 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 75 cm e frontal 1,20 m	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 52 - 72 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa en L invertida a 84 cm	Separación entre barras: 70 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta primeira, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é practicable por escaleiras.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta primeira, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón comedor é practicable por escaleiras.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: si

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, soamente en aseos	Rótulos doadamente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: non existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cunha sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: Asfalto, homoxéneo e antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 2 Sinalizada co SIA: no pavimento e en vertical Ancho e fondo da praza: 2,20 m x 4,50 m Área de acercamento lateral de 1,20 m de ancho:

			Non
Escaleira do edificio	Acceso a restaurante en primeira planta	Accesible con plataforma salvaescaleiras	Tipo de escaleira: Interior Chan de textura e cor distinta en inicio e remate: Non Altura dos chanzos: 17 cm Fondo da pegada: 32 cm Con tabica: Si Con bocel: Si (2,5 cm) Pegada de pavimento antiescorregadizo: Si Borde de escalóns con franxa de sinalización: Non Zócalo de protección lateral: Ambos lados Pasamáns en: Un lado Tipo de pasamáns: sinxelo Oco baixo escaleira protexido: Non hai
Sinalización	Soamente en aseos		Rótulos do mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,66 m Tamaño de letra: 15 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologadas: Si