

## LOS ABETOS

Avda. Val Miñor, 89  
36350 Nigrán (Pontevedra)  
Teléfono: 986 383 028  
Email: [losabetos@losabetos.com](mailto:losabetos@losabetos.com)  
Web: [www.losabetos.com](http://www.losabetos.com)



## INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de tres salones comedores, dos de ellos situados en la planta baja y el tercero no es accesible ya que dispone de un escalón sin rampa alternativa para acceder a él.

Los desplazamientos por el establecimiento son practicables ya que hay un escalón sin rampa alternativa para acceder a uno de los salones.

### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

### Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de 1 m y un bordillo de 6 cm. La rampa de acceso a la acera mide 1 m x 1 m y tiene el 6,9% de inclinación.
- La entrada principal del establecimiento tiene dos rampas.
- La primera rampa es accesible, tiene un tramo de 1,10 m de longitud, con una inclinación del 8,7%. Su ancho libre de paso es de 1,30 m. El espacio horizontal después de la primera rampa es de 1,30 m x 1,50 m.
- La segunda rampa es accesible, tiene un tramo de 73 cm de longitud, con una inclinación del 12%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m.
- Esta tiene dos puertas contiguas y diferentes a más de 1,50 m de distancia. La primera es parcialmente acristalada y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 80 cm. Hay un felpudo suelto antes y después.
- La segunda puerta es de vidrio, de doble hoja y apertura automática. Su ancho libre de paso es de 1 m. Está señalizada con el logotipo con escaso contraste de color.
- El itinerario hasta el interior del establecimiento es accesible sin desniveles.

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

El local dispone de tres salones comedores. El primer y segundo salón comedor están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. Para acceder al tercer salón hay un escalón sin rampa alternativa.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no</b>
Tipo de mesas: <b>móviles, redondas, cuadradas y de cuatro patas</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal y lateral</b>
Altura de la mesa: <b>74 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>64 cm, 69 cm y 85 cm</b>

#### Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a ella por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.

#### Aseo adaptado

Puerta general de los aseos: <b>hueco sin puerta con ancho de paso de 92 cm</b>	Tipo de pomo: <b>sin pomo</b>
---	-------------------------------

#### Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>sí</b>
Puerta: <b>abre hacia fuera con un ancho de 85 cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b>Ø 1,20 m</b>
Tipo de pomo: <b>manilla</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>no</b>
Tipo de iluminación: <b>con interruptor y temporizador</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>

#### Lavabo

Ubicación: <b>dentro de la cabina</b>	Tipo de grifo: <b>monomando</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>75 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>50 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>98 cm, no inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>80 - 90 cm</b>

#### Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: <b>izquierdo 80 cm y frontal 60 cm</b>	Altura del asiento: <b>46 cm</b>
Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>presión en cisterna a 90 cm</b>	En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>fija horizontal a 76 cm</b>
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>abatible a 57 - 76 cm</b>	Separación entre barras: <b>79 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

El local dispone de tres salones comedor. El primer y segundo salón comedor están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. Para acceder al tercer salón hay un escalón sin rampa alternativa.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>sí hay</b>	Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>sí</b>
Señales de evacuación: <b>visuales</b>	

#### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>sí</b>	Información escrita del menú del día: <b>no</b>
---------------------------------------	---

#### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: <b>Asfalto / homogéneo / antideslizante</b> Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: <b>No hay</b>
Terraza	Exterior	Accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: <b>Sí</b> Altura de mesa: <b>75 cm</b> Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>66 cm</b> Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b> Voladizo: <b>sombrillas</b>
Señalización	General del establecimiento		Rótulos de mismo formato: <b>Sí</b> Altura de los rótulos: <b>1,60 - 1,70 m</b> Textos e iconos de color contrastado: <b>Sí</b> Textos e iconos en <b>braille</b> : <b>No</b> Textos e iconos en <b>altorrelieve</b> : <b>No</b> Iconos homologados: <b>Sí</b>