

MESÓN CATRO VENTOS

Barbeitos, 10
27716 Fonsagrada (Lugo)
Teléfono: 982 340 151
Email: analy21@hotmail.com
Web: www.catroventos.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta de dúas plantas. Na primeira delas atópanse a zona de bar, que fai tamén función de mesón ou comedor, e os aseos. Conta cunha zona de mesas no exterior. Na segunda planta atópase a zona de comedor, accédese por escaleiras con itinerario alternativo accesible polo exterior. Non dispón de prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida (PMR).

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1,20 m.
- La entrada principal del establecemento es accesible sen desniveis.
- Esta ten unha porta parcialmente acristalada, de dobre folla e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,27 m.
- O itinerario hasta a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de Chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 76 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na primeira planta e o itinerario é por escaleiras interiores, accesible por entrada alternativa exterior.

O acceso exterior é por porta con escalón de 2 cm de altura. O seu ancho libre de paso é de 83 cm.

Hai dúas zonas de comedor separadas por un escalón de 20 cm sen itinerario accesible alternativo.

Características

Desniveis: un escalón (20 cm)	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de Chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móviles, redondas, cuadradas e rectangulares de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 77 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 64 cm, 57 cm y 80 cm

Aseo adaptado

– No establecemento hai **1** cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas situada en planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese por un itinerario accesible.

- O aseo adaptado é unha cabina independente que se corresponde co aseo de señoras.

Porta Xeral de acceso a aseos

Porta Xeral dos aseos: abre cara a fóra cun ancho de paso de 84 cm	Tipo de pomo: manilla
---	------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: non
Porta: abre cara a dentro cun ancho de 87 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: manilla	Pechadura ábrese desde o exterior: non
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro e fora de cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 71 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 46 cm
Altura do borde inferior do espello: 60 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,10 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 75 cm e frontal 1,20 m	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 79 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: fixa horizontal a 74 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 54 e 73 cm	Separación entre barras: 64 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada hasta a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de color contrastado: non	Portas de vidro con marcas de color contrastado: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de Chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: si, oco escaleiras pero protexido
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na primeira planta.

O itinerario desde a entrada hasta o salón é subindo 15 escalóns. Os bordes dos escalóns non están sinalizados cunha franxa antiescorregadizo de color contrastado.

Hai outro acceso polo exterior con escalón en porta de 2 cm de altura. O borde do escalón non está sinalizado cunha franxa antiescorregadizo de color contrastado.

No salón comedor hai dúas zonas distintas separadas por un escalón de 20 cm de altura. O borde do escalón non está sinalizado cunha franxa antiescorregadizo de color contrastado.

Características

Portas de color contrastado: no	Portas de vidro con marcas de color contrastado: non hai
Desniveis: un escalón de 20 cm	Tipo de Chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta el desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: sí

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinales de evacuación: non existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: sí, anexo á carta
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cunha sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Practicable, non hai prazas PMR	Tipo de pavimento: Terra / homoxéneo / antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: Non hai
Escaleira do edificio	Comunica a planta baixa co comedor da primeira planta	Accesible, con itinerario alternativo accesible	Tipo de escaleira: Interior Chan de textura e color distinto en inicio e final: Non Altura dos escalóns: 31 cm Fondo de pisada: 19 cm Con tabica: Non Con bocel: Non Pisada de pavimento antiescorregadizo: Si Borde de escalóns con franxa de sinalización: Non Zócalo de protección lateral: Non hai Pasamáns en: Un lado Tipo de pasamáns: Sinxelo Altura de Pasamáns: 96 cm Oco baixo escaleira protexido: Si
Terraza	Exterior	Accesible	Espazo adecuado para a circulación con a cadeira de rodas: Si Altura de mesa: 72 cm Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 63 cm Fondo baixo mesa: 69 cm
Sinalización	Solo en aseos		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,70 cm Tamaño de letra: 10 cm Textos e iconas de color contrastado: Non Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologados: Non