

MESÓN FABAS

Estrada Ourense-Os Peares, 10

32150 Peroxa (Ourense)

Teléfono: 988206676

Email: fabas13@hotmail.com

Web: www.mesonfabas.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento ten dúas plantas. Na planta baixa encóntrase a entrada principal que dá acceso ao bar, diferentes salóns e aos aseos comúns e a planta -1 onde se encontran os aseos adaptados e comúns e un gran salón para celebracións.

Os desprazamentos entre as distintas plantas son accesibles si se realizan polo exterior do edificio pero polo interior non son accesibles polas escaleiras de acceso.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso y zona de atención al público

- A entrada principal do establecemento ten tres chanzos de 16 cm de altura, cunha rampla alternativa.
- A rampla é practicable, ten dous tramos de 1,35 e 3,20 m de lonxitude, cunhas inclinacións respectivas do 3,5% e 10,5%. O seu ancho libre de paso é de 1 m e dispón de pasamáns nun lado. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- A entrada principal ten unha porta de aluminio, de dobre folla e abre cara a fóra, aínda que adoita permanecer sempre aberta. O seu ancho libre de paso é de 82 cm, cada folla. Non está sinalizada con dúas franxas horizontais de cor contrastada.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: **non existen**

Ancho mín. do espazo de circulación: **1,50 m**

Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,09 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 75 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

No establecemento hai varios salóns, os principais están situados na planta baixa xunto á zona do bar e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,50 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, redondas e cadradas, de catro patas sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 77 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 75 cm, 75 cm e 94 cm

Salón de Banquetes ou Cerimonias

Tipo de itinerario: accesible pola porta exterior, xa que o edificio atópase en costa e a planta -1 ten un acceso accesible polo exterior pero non accesible dende o interior do bar polas escaleiras	Tipo de aproximación á barra coa cadeira de rodas: Este salón non ten barra
--	--

Comentarios: O mobiliario é de similares características.

Aseo adaptado

- No establecemento hai **2** cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, de características similares, situadas en planta -1. Están sinalizadas co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese a todas por un itinerario accesible.
- Os aseos adaptados están integrados nas baterías de aseos de homes e mulleres.

Aseo adaptado da planta -1, integrado na batería de aseos de homes.

porta xeral dos aseos: porta de madeira que abre cara a dentro cun ancho de paso de 86 cm	Tipo de pomo: manubrio
--	-------------------------------

Cabina de aseo adaptado (analizado o de homes, ambos son iguais)

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
porta: porta de madeira que abre cara a dentro cun ancho de paso de 86 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: non
Tipo de iluminación: con interruptor e con temporizador	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo el lavabo: 80 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 76 cm
Altura do bordo inferior do espello: Non hai espello, o espello está fóra da cabina	Altura dos accesorios: 1 - 1,10 m

adaptada dentro do aseo	
Inodoro	
espazo de acceso ao inodoro: dereito 1,05 m e frontal 82 cm	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 61 - 78 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: Non ten	

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta principal de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

Os diferentes salóns de comedor principais están situados na planta baixa, a continuación da porta de entrada e da zona do bar. O itinerario dende a entrada ata os diferentes salóns é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non
Comentarios: O gran salón comedor para eventos maiores e celebracións da planta -1 é accesible polo exterior do edificio e conta con similares características que o resto.	

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, só en aseos e sinais de	Rótulos facilmente identificables coa vista: si
---	--

emerxencia	
Salón comedor	
Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si
Aseos	
Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: Cemento / homoxéneo / antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: Non hai
Escaleira do edificio	Comunica planta baixa coa planta -1 (Salón de cerimonias e aseos adaptados)	Con itinerario alternativo accesible polo exterior	Tipo de escaleira: Interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 16 cm Fondo de pegada: 30 cm Con tabica: si Con bocel: si Pegada de pavimento antiescorregadizo: si Borde de chanzos con franxa de sinalización: Non Zócalo de protección lateral: Un lado Pasamáns en: Un lado Tipo de pasamáns: Sinxelo Altura de Pasamáns: 1,03 cm Oco baixo escaleira protexido: si
Sinalización	Só en aseos		Rótulos do mesmo formato: si Altura dos rótulos: 1,45 m – 2,10 m Tamaño de letra: 3 cm Textos e iconas de cor contrastada: si Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: si