

MIRADOR DE SAN PEDRO

Monte San Pedro
15011 A Coruña
Teléfono: 981100823
Fax: 981 101 717
Web: www.miradordesanpedro.es



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante, cafetería e aseos encóntranse na mesma planta, os desprazamentos entre as distintas zonas **son accesibles**.

Atención ao público e outra información de interese.

- Ofrecen menú para celíacos, con previo aviso.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previo aviso.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previo aviso.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Existe un plan de emerxencia que contempla a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada.
- A entrada principal do establecemento ten unha rampla.
- A rampla é accesible, ten un tramo de **2,33 m** de lonxitude, cunha inclinación de **8,1%**. O seu ancho libre de paso é de 1,78 m e dispón dun pasamán nun dos seus lados. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerta do desnivel.
- Esta ten unha porta de madeira de dobre folla e abren cara a fóra. O seu ancho libre de paso total é de **1,84 m**. Soen permanecer abertas en horario de atención ao público.
- O itinerario ata a zona de restaurante e cafetería é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

A cafetería sitúase na planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen.	Ancho mín. do espazo de circulación: 80 cm
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 79 cm

Comentarios: A barra non permite a aproximación frontal dunha persoa en cadeira de rodas.	
Salón comedor	
Situación e itinerario	
O salón comedor sitúase na planta baixa e o itinerario é accesible.	
Características	
Desniveis: existen tres chanzos, sen rampla alternativa, que divide o salón en dous.	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,5 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, redondas, cadradas e rectangulares con pata central.	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 74 cm, 40 cm, 80 cm
Aseo adaptado	
- No establecemento hai 3 cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, de características similares, situadas 2 na cafetería e unha no restaurante. Están sinalizadas co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese a todas por un itinerario accesible. - Os aseos adaptados da cafetería están integrados nas baterías de aseos de homes e mulleres. - O aseo adaptado do restaurante é unha cabina independente.	
Aseo adaptado, integrado na batería de aseos de señoras.	
Porta xeral dos aseos: ancho de paso de 1,02 m	Tipo de pomo: tirador en forma de C
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 86 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	O ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 70 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 22 cm
Altura do borde inferior do espello: 1,20 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 96 cm e 1,01 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: frontal 1,03 m	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura do mecanismo de descarga: presión en parede a 1 m	No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 74 e 87 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios	
– O bar sitúase na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e escorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si
Comentarios:	

Salón Comedor

Situación e itinerarios	
– O salón comedor sitúase na planta baixa. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non
Desniveis: existen tres chanzos, sen rampla alternativa, que divide o salón en dous.	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non
Comentarios:	

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: visuais	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cunha sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Tipo de chan: asfalto, homoxéneo e antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento

			reservadas para PMR: 0 Sinalizada co SIA: Non Ancho e fondo da praza: Área de acercamento lateral de 1,20 m de ancho: Sen área de achegamento Área de achegamento sinalizada no chan: Sen área sinalizada
Escaleira do edificio	Entre comedor e bodega	Sen itinerario alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinto no inicio e no final: Non Altura dos chanzos: 18,5 cm . Fondo de pegada: 30 cm Con tabica: Non Con bocel: Non Pegada do chan antiescorregadizo: Si Borde dos chanzos con franxa de sinalización: Non Zócalo de protección lateral: ambos os dous lados Pasamáns en: non hai Oco baixo escaleira protexido: Si
Terraza	Exterior	Accesible	Espazo axeitado para a circulación coa cadeira de rodas: Si Altura de mesa: 71 cm Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 62 cm Fondo baixo mesa: 69 cm
Sinalización	Xeral do establecemento	Accesible	Rótulos do mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,73 m – 2,31 m Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en: Sen braille ni altorrelevo Iconas homologadas: Si