

O ANDURIÑA

Travesía de Arteixo, 260
15142 Arteixo (A Coruña)
Teléfono: 981 600 310
Email: info@oandurina.es
Web: www.oanduriña.es



INFORMACIÓN XERAL

Dentro do local, accédese á zona de bar, comedor e aseos por un itinerario **accesible** sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, logo de encargo.
- Ofrecen menú para diabéticos, logo de encargo.
- Ofrecen menú para vexetarianos, logo de encargo.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que considere a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso maior de 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento ten unha rampla cun chanzo de 8 cm no seu inicio.
- Este chanzo é salvado por unha rampla móbil metálica de dúas partes. A lonxitude cada unha delas é de 35 cm e o seu ancho libre de paso de 30 cm. Ten unha pendente do 32%.
- A rampla fixa de acceso ao establecemento presenta un felpudo fixo ao chan e ten unha lonxitude de 1,46 m. O seu ancho libre de paso é de 1,50 m e o seu pendente é do 17%. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- A porta é de dobre folla, parcialmente de vidro e está retranqueada. Ten un ancho total libre de paso de 1,39 m.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible, sen desniveis.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo y antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,08 m
Barra con bancos: non	
Salón comedor	
Situación e itinerario	
O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible, sen desniveis. Dentro do comedor, existe unha zona de mesas separadas do resto por un chanzo de 18 cm .	
Características	
Desniveis: un chanzo	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móviles, cadradas, de catro patas e sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 66 cm, 90 cm e 66 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> - No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas situada na zona do bar, na planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible. - O aseo adaptado é una cabina independente. 	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 80 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,20 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 72 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 46 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,10 - 1,20 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: dereito 90 cm, frontal 1,20 m	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 76 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 63 - 75 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa horizontal a 73 cm	Separación entre barras: 47 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da zona de bar. O itinerario dende o bar ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: un chanzo de 18 cm	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: si
Comentarios: Os aseos non adaptados constan de lavabo máis unha cabina. Para acceder á cabina é preciso superar un chanzo.	

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, informativa en aseos	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: non existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: si pero so para a porta de servizo	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
--	---

Outras estancias e servizos

Situación

Tipo de itinerario

Características destacables

Terraza	Exterior	Accesible	<p>Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: Si</p> <p>Altura da mesa: 76 cm</p> <p>Altura baixo mesa: 72 cm</p> <p>Ancho baixo mesa: 57 cm</p> <p>Fondo baixo mesa: 70 cm</p>
Sinalización	So nos aseos		<p>Rótulos do mesmo formato: Non</p> <p>Altura dos rótulos: 1,67 m</p> <p>Tamaño de letra: 9 cm</p> <p>Textos e iconas de cor contrastada: Non</p> <p>Textos e iconas en braille: Non</p> <p>Textos e iconas en altorrelevo: Non</p> <p>Iconas homologadas: Non</p>