

O GARFO

Cruce de Irixoa, 4
15313 Irixoa (A Coruña)
Teléfono: 981793296



INFORMACIÓN XERAL

Todo o restaurante distribúese en dúas plantas, na principal (planta baixa) encóntrase a cafetería, e salón comedor e o aseo adaptado, na planta inferior (planta -1) encóntranse os aseos non adaptados.

Os desprazamentos entre as distintas plantas **non son accesibles** pola existencia de escaleiras.

Atención ao público e outra información de interese

- Non ofrecen menú para celíacos, diabéticos nin vexetarianos.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Existe un plan de emerxencia que contempla a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento non está rebaixada. Ten un ancho libre de paso maior de **90 cm**.
- A entrada principal do establecemento ten un chanzo de **18 cm** de altura, cunha rampla portátil.
- A rampla non é accesible, ten un tramo de **40 cm** de lonxitude, cunha inclinación de **90%**. O seu ancho libre de paso é de 1 m e non dispón de pasamáns. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerta do desnivel.
- Esta ten unha porta parcialmente de vidro de dobre folla e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso en total é de **1,60 m**.
- Antes da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- Despois desta porta hai un distribuidor con dúas portas, unha de acceso á cafetería e outra ao restaurante.
- Estas son parcialmente de vidro, abren cara a fóra e o seu ancho libre de paso é de 80 cm. Non están sinalizadas con franxas horizontais de cor contrastada.
- O itinerario ata a zona de cafetería ou restaurante é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario	
O bar sitúase na planta baixa e o itinerario é accesible. O pavimento é antiescorregadizo.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: si, móbiles	
Salón comedor	
Situación e itinerario	
O salón comedor sitúase na planta baixa e o itinerario é accesible. O pavimento é antiescorregadizo.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas, rectangulares e con pata central	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 73 cm, 15 cm, 90 cm
Comentarios: As mesas rectangulares teñen patas nos seus extremos.	
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> - No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada xunto á cafetería. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accedese por un itinerario accesible. - O aseo adaptado é unha cabina independente para ambos sexos. 	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 84 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	O ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: no
Lavabo	
Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 67 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 30 cm
Altura do borde inferior do espello: 83 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: entre 90 cm e 1,07 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: frontal 1, 55 m	Altura do asento: 42 cm
Tipo e altura do mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 70 y 93 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa	Separación entre barras: 72 cm

en diagonal a 85 y 92 cm	
Comentarios: O espazo de acceso ao inodoro, permite facelo de forma oblicua polo lado dereito pola presenza do lavabo.	

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

- O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai portas de vidro
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non

Salón Comedor

Situación e itinerarios

- O salón comedor situase na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai portas de vidro
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si, nos aseos	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Tipo de chan: terra, no homoxéneo e antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: non hai
Escaleira do edificio	Comunica planta baixa con -1 (Aseos)	Sen itinerario alternativo accesible	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinto en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm. Fondo de pegada: 31 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Pegada de chan antiescorregadizo: Si Bordo de chanzos con franxa de sinalización: Non Zócolo de protección lateral: a ambos os dous lados Pasamáns en: nun lado Tipo de pasamáns: sinxelo Altura de Pasamáns : 94 cm Oco baixo escaleira protexido: Si