

OLAR DE BUSTOS

C/ Plaza Conde de Fontao, 3

27780 Foz (Lugo)

Teléfono: 982 140 829

Email: olardefoz@gmail.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de dos plantas. En la planta baja se encuentra la zona de bar y comedor, junto con los aseos. En la primera planta, por escaleras y sin itinerario alternativo accesible, se encuentra otra zona de comedor con otros aseos. Cuenta con una cabina de aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas en planta baja. Hay una plaza de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida (PMR) a una distancia de 100 m.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por las que se accede desde la plaza de aparcamiento reservada para PMR al establecimiento no está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de 1,20 m y una altura de 15 cm.
- Al no tener rebaje las aceras, la entrada principal del establecimiento es accesible cruzando el acceso a terraza exterior mediante rampa.
- La rampa de acceso a terraza exterior es accesible, tiene un tramo de 1,15 m de longitud con una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m. Al inicio de la rampa hay un escalón de 1 cm.
- La rampa de acceso a establecimiento es practicable, tiene un tramo de 53 cm de longitud, con una inclinación del 21%. Su ancho libre de paso es de 1,50 m y no dispone de un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- La entrada tiene una puerta de doble hoja retranqueada y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de solo 84 cm puesto que hay una caja de cobro que impide abrir la otra parte de la puerta.
- Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 76 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

Hay otra zona de comedor en primera planta por escaleras sin itinerario accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, cuadradas, con pata central	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 76 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 80 cm y 80 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.

Puerta general de acceso a aseos

Puerta general de los aseos: corredera con ancho de paso de 84 cm	Tipo de pomo: tirador
--	------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 87 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,2 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 22 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 55 cm - 1,07 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 75	Altura del asiento: 40 cm
---	----------------------------------

cm y frontal 1,20 cm	
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 77 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija horizontal a 71 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 51 - 78 cm	Separación entre barras: 80 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: Sí (escaleras)
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

Hay un comedor situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

El itinerario desde la entrada hasta el salón de la primera planta es subiendo 18 escalones. Los bordes de los escalones no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay	Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí
Señales de evacuación: no existen	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien
---	--

	dentro: no
--	-------------------

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Comunica planta baja con comedor de primera planta	Sin itinerario alternativo accesible	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 19 cm Fondo de huella: 28 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí (7 cm) Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: Ambos lados Pasamanos en: No hay Hueco bajo escalera protegido: No
Terraza	Exterior	Accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura de mesa: 73 cm Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 56 cm Fondo bajo mesa: 70 cm
Señalización	General del establecimiento		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,45 m – 1,50 m Tamaño de letra: entre 8 y 24 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: No