

## O LAR DE BUSTOS

Rúa Praza Conde de Fontao, 3  
27780 Foz (Lugo)  
Teléfono: 982 140 829  
Email: [olardefoz@gmail.com](mailto:olardefoz@gmail.com)



### INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta de dúas plantas. Na planta baixa encóntrase a zona de bar e comedor, xunto cos aseos. Na primeira planta, por escaleiras e sen itinerario alternativo accesible, encóntrase outra zona de comedor con outros aseos. Conta cunha cabina de aseo adaptado para usuarios de cadeira de rodas en planta baixa. Hai unha praza de aparcadoiro reservadas a persoas con mobilidade reducida (PMR) a unha distancia de 100 m.

#### Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

#### Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede dende a praza de aparcadoiro reservada para PMR ao establecemento non está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1,20 m e unha altura de 15 cm.
- Ao non ter rebaixe as beirarrúas, a entrada principal do establecemento é accesible cruzando o acceso a terraza exterior mediante rampla.
- A rampla de acceso á terraza exterior é accesible, ten un tramo de 1,15 m de lonxitude cunha inclinación do 10,5%. O seu ancho libre de paso é de 1,20 m. Ao inicio da rampla hai un chanzo de 1 cm.
- A rampla de acceso a establecemento é practicable, ten un tramo de 53 cm de lonxitude, cunha inclinación do 21%. O seu ancho libre de paso é de 1,50 m e non dispón dun dobre pasamáns a cada lado prolongado nos extremos. O inicio e final da rampla está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerta do desnivel.
- A entrada ten unha porta de dobre folla retranqueada e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de só 84 cm posto que hai unha caixa de cobramento que impide abrir a outra parte da porta.
- Antes da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

## ACCESIBILIDADE FÍSICA

### Bar

#### Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis.

#### Características

|                                                    |                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Desniveis: <b>non existen</b>                      | Ancho mín. do espazo de circulación: <b>1,20 m</b>                        |
| Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b> | chan enmoquetado: <b>non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas</b> |
| Barra de dobre altura: <b>non</b>                  | Altura da barra non adaptada: <b>1,10 m</b>                               |
| Barra con bancos: <b>si, móbiles</b>               | Altura máx. e mín. dos bancos da barra: <b>76 cm</b>                      |

### Salón comedor

#### Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis.

Hai outra zona de comedor en primeira planta por escaleiras sen itinerario accesible.

#### Características

|                                                           |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Desniveis: <b>non existen</b>                             | Ancho mín. do espazo de circulación: <b>1,20 m</b>                                   |
| Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>        | chan enmoquetado: <b>non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas</b>            |
| Tipo de mesas: <b>móbiles, cadradas, con pata central</b> | Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: <b>frontal</b>                     |
| Altura da mesa: <b>76 cm</b>                              | Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: <b>70 cm, 80 cm e 80 cm</b> |

### Aseo adaptado

- No hai **1** cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas situada en planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente común para ambos sexos.

#### Porta xeral de acceso a aseos

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Porta xeral dos aseos: <b>corrediza con ancho de paso de 84 cm</b> | Tipo de pomo: <b>tirador</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|

#### Cabina de aseo adaptado

|                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>                   | Está sinalizada coa SIA: <b>si</b>                            |
| Porta: <b>abre cara a dentro cun ancho de 87 cm</b> | Diámetro libre de xiro en interior: <b>Ø 1,2 m</b>            |
| Tipo de pomo: <b>manubrio</b>                       | Ferrollo ábrese dende o exterior: <b>non</b>                  |
| Tipo de iluminación: <b>con sensor</b>              | No interior hai un sistema de solicitude de axuda: <b>non</b> |

### Lavabo

|                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Situación: <b>dentro da cabina</b>                             | Tipo de billa: <b>de presión</b>             |
| Altura libre baixo o lavabo: <b>76 cm</b>                      | Fondo libre baixo o lavabo: <b>22 cm</b>     |
| Altura do bordo inferior do espello: <b>1 m, non inclinado</b> | Altura dos accesorios: <b>55 cm - 1,07 m</b> |

### Inodoro

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| espazo de acceso ao inodoro: <b>esquerdo 75</b> | Altura do asento: <b>40 cm</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                            |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| cm e frontal 1,20 cm                                                       |                                                                         |
| Tipo e altura de mecanismo de descarga: <b>presión en cisterna a 77 cm</b> | No lado dereito, tipo de barra e altura: <b>fixa horizontal a 71 cm</b> |
| No lado esquerdo, tipo de barra e altura: <b>abatible a 51 - 78 cm</b>     | Separación entre barras: <b>80 cm</b>                                   |

## ACCESIBILIDADE VISUAL

### Bar

#### Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

#### Características

|                                                                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Portas de cor contrastada: <b>si</b>                                                             | Portas de vidro con marcas de cor contrastada: <b>non hai</b> |
| Desniveis: <b>non existen</b>                                                                    | Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>            |
| chan enmoquetado: <b>non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual</b> | Elementos beirís: <b>si (escaleiras)</b>                      |
| Tipo de iluminación: <b>homoxénea</b>                                                            | Barra do bar con iluminación dirixida: <b>si</b>              |

### Salón Comedor

#### Situación e itinerarios

Hai un comedor situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

O itinerario dende a entrada ata o salón da primeira planta é subindo 18 chanzos. Os bordos dos chanzos non están sinalizados cunha franxa antiescorregadiza de cor contrastada.

#### Características

|                                                                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Portas de cor contrastada: <b>si</b>                                                             | Portas de vidro con marcas de cor contrastada: <b>non hai</b> |
| Desniveis: <b>non existen</b>                                                                    | Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>            |
| chan enmoquetado: <b>non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual</b> | Elementos beirís: <b>non hai</b>                              |
| Tipo de iluminación: <b>homoxénea</b>                                                            | Mesas con iluminación dirixida: <b>si</b>                     |

## ACCESIBILIDADE AUDITIVA

### Información e orientación

|                                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rótulos de sinalización informativos e direccionais: <b>si hai</b> | Rótulos facilmente identificables coa vista: <b>si</b> |
| Sinais de evacuación: <b>non existen</b>                           |                                                        |

### Salón comedor

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Mesas redondas dispoñibles: <b>si</b> | Información escrita do menú do día: <b>si, anexo á carta</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### Aseos

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sistema de peche de portas cun sinal visual | Portas de cabina cunha banda libre inferior |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| de ocupado ou libre: <b>non</b> | que permite visualizar si hai alguén dentro: <b>non</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|

| Outras estancias e servizos | Situación                                           | Tipo de itinerario                   | Características destacables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escaleira do edificio       | Comunica planta baixa co comedor de primeira planta | Sen itinerario alternativo accesible | Tipo de escaleira: <b>Interior</b><br>Chan de textura e cor distinta en inicio e final: <b>Non</b><br>Altura dos chanzos: <b>19 cm</b><br>Fondo de pegada: <b>28 cm</b><br>Con tabica: <b>si</b><br>Con bocel: <b>si (7 cm)</b><br>Pegada de pavimento antiescorregadizo: <b>si</b><br>Borde de chanzos con franxa de sinalización: <b>Non</b><br>Zócalo de protección lateral: <b>Ambos lados</b><br>Pasamáns en: <b>Non hai</b><br>Oco baixo escaleira protexido: <b>Non</b> |
| Terraza                     | Exterior                                            | Accesible                            | Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: <b>si</b><br>Altura de mesa: <b>73 cm</b><br>Altura baixo mesa: <b>70 cm</b><br>Ancho baixo mesa: <b>56 cm</b><br>Fondo baixo mesa: <b>70 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sinalización                | Xeral do establecemento                             |                                      | Rótulos do mesmo formato: <b>si</b><br>Altura dos rótulos: <b>1,45 m – 1,50 m</b><br>Tamaño de letra: <b>entre 8 e 24 cm</b><br>Textos e iconas de cor contrastada: <b>si</b><br>Textos e iconas en <b>braille</b> : <b>Non</b><br>Textos e iconas en <b>altorrelevo</b> : <b>Non</b><br>Iconas homologadas: <b>Non</b>                                                                                                                                                        |