

O´CENTOLO

Paseo do Peirao s/n
15155 Fisterra (A Coruña)
Teléfono: 981 740 452
Email: contacto@centolo.com
Web: www.centolo.com



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante ocupa dúas plantas dun edificio en pleno paseo marítimo. En planta baixa encóntranse unha terraza, zona de comedor de diario, cafetaría e aseos comúns. En planta alta encóntranse os comedores para carta e grandes eventos.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso >1,20 m.
- Previa á porta de entrada do establecemento encóntrase unha terraza cuberta do restaurante. Accédese a ela e á entrada por unha rampla.
- A rampla é practicable, ten 2,60 m de lonxitude, cunha inclinación do 17,6% e o seu ancho libre de paso é de 2,60 m. Non dispón de pasamáns. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- Ao finalizar a rampla hai un pequeno chanzo de 3 cm de altura.
- A porta de entrada principal está parcialmente de vidro e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 90 cm.
- Despois da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta “baixa” e o itinerario é accesible dende a entrada.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,06 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 76 cm
Comentarios: Dado que os comedores se atopan en planta 1, con itinerario non accesible, pódese comer nas mesas de cafetería. Altura da mesa: 77 cm Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 63 cm, 70 cm e 71 cm	
Salón comedor	
Situación e itinerario	
O salón comedor está situado en planta 1 e o itinerario non é accesible, por escaleiras.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, redondas, cadradas e de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 77 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 63 cm, 70 cm e 71 cm
Aseo adaptado	
– No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa, a continuación da cafetería. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese a todas por un itinerario accesible. - O aseo adaptado está integrado na batería de aseos de homes e mulleres. - O aseo adaptado é unha cabina independente.	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a dentro cun ancho de 80 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø1,15 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: non
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 67 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 20 cm
Altura do bordo inferior do espello: 97 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,07 - 1,24 m
Inodoro	
espazo de acceso ao inodoro: dereito 1,15 m e frontal 1,20 m	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en parede a 85 cm - 1,03 m.	No lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 54 a 70 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa	Separación entre barras: 80 cm

horizontal a 70 cm	
--------------------	--

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado en planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado en planta alta e o itinerario dende a entrada ata o salón é por escaleiras.

Os bordos dos chanzos non están sinalizados cunha franxa antiescorregadiza de cor contrastada.

Características

Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: só de aseos	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación visuais e auditivas: non	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si anexo á carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escaleira do edificio	Plantas que comunica	sen itinerario alternativo accesible. Comunica cafetería e aseo adaptado con comedores da primeira planta	Tipo de escaleira: interior chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo de pegada: 28 cm Con tabica: si Con bocel: si pegada de pavimento antiescorregadizo: si Borde de chanzos con franxa de sinalización: Non Zócalo de protección lateral: ambos lados Pasamáns en: un lado Tipo de pasamáns: sinxelo Altura de Pasamáns : 95 cm Oco baixo escaleira protexido: Non hai
Terraza	Exterior cuberta previa á entrada	Accesible	espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: si Altura barra: non hai Altura de mesa: 68 cm Altura baixo mesa: 66 cm Ancho baixo mesa: 60 cm Fondo baixo mesa: 30 cm
sinalización	só en aseos		Rótulos de mesmo formato: Non Altura dos rótulos: 1,65 – 2,20 m Tamaño de letra: 6 cm Textos e iconas de cor contrastada: Non Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non iconas homologadas: si