

PEDRA SANTA

Cuesta de San Marcos, 18
15820 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 557 415
Email: pedrasanta@pedrasanta.es
Web: www.pedrasanta.es



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento se encuentra en explanada retirada de la carretera, en calle con ligera cuesta y sin acera. Antes de la entrada dispone de un entarimado de madera. En él hay una terraza exterior no cubierta.

El restaurante tiene dos plantas abiertas al público. En planta baja tiene una cafetería, los aseos comunes y un comedor. En la planta superior se encuentra otro comedor. Las plantas se comunican por escalera interior.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos.
- Ofrecen menú para diabéticos.
- Ofrecen menú para vegetarianos.
- Disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- El restaurante se encuentra en una calle con pequeña cuesta y no dispone de aceras.
- Previo a la entrada tiene un entarimado de madera donde se encuentra una pequeña terraza exterior descubierta.
- El entarimado presenta un escalón irregular por desnivel de la calle de 3 a 12 cm. El escalón se salva por pequeña rampa de madera.
- La rampa es practicable, de 55 cm de longitud, con una inclinación del 12 %. Su ancho libre de paso es de 80 cm y no dispone de pasamanos.
- La entrada tiene 2 puertas contiguas de diferentes características. La primera es de doble hoja, abre hacia fuera, es opaca y permanece siempre abierta. Deja un ancho de paso de 1,68 m.
- La segunda está parcialmente acristalada y es de doble hoja. Abre hacia fuera y deja un ancho de paso de 1,66 m.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja a continuación de la entrada y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,2 m
Tipo de suelo: homogéneo/ y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,08 m
Barra con bancos: sí /móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 78 cm
Comentarios:	

Salón comedor

Ubicación e itinerario

Existen dos comedores. Se analiza el de planta baja, situado a continuación de la cafetería, con itinerario accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,2 m
Tipo de suelo: homogéneo/ y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles / redondas / cuadradas / rectangulares / de cuatro patas	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 62cm, 85 cm, 1 m

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, situados en planta baja. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un itinerario accesible.
- Los aseos adaptados están integrados en las baterías de aseos de hombres y mujeres.
- Los aseos adaptados son cabinas independientes dentro de los aseos de hombres y mujeres.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en aseo de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con ancho de paso de 78 cm	Tipo de pomo: manilla
Cabina de aseo adaptado, integrado en aseo de mujeres	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 78 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø1,4 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	
Ubicación: fuera de cabina	Tipo de grifo: de presión

Altura libre bajo el lavabo: 65 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 58 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,27 m, no inclinado	Altura de los accesorios: de 1,23 a 1,4 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: derecho 1,1 m, frontal 70 cm	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared de 94 cm a 1,05 m	En lado derecho, tipo de barra y altura: barra abatible de 69 cm a 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: barra fija a 80 cm	Separación entre barras: 67 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.
-

Características

Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí, pero con logo
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: no

Comentarios:

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la cafetería. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí, pero con logo
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

Comentarios:

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: no hay	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación visuales y auditivas : no	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: no
---------------------------------------	-------------------------------------------------

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior en la calle	Practicable	Tipo de pavimento: gravilla / no homogéneo / antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: _ ninguna Plazas no delimitadas ni reservadas a PMR
Escalera del edificio	Comunica la cafetería con el comedor de planta 1	Sin itinerario alternativo accesible	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 19cm. Fondo de huella: 26 cm Con tabica: No Con bocel: No Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: no hay Pasamanos en: ambos lados Tipo de pasamanos: sencillo Altura de Pasamanos : 95 cm
Terraza	Indicar planta y ubicación	(igual que el anterior)	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura barra: no hay Altura de mesa: 74cm Altura bajo mesa: 73cm Ancho bajo mesa: 60cm Fondo bajo mesa: 60cm
Señalización	Sólo aseos	(igual que el anterior)	Rótulos de mismo formato: si Altura de los rótulos: 1,41 m Tamaño de letra: sin letra Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en: braille y altorrelieve: no Iconos homologados: No