

PULPERÍA A GARNACHA

C/ Camino Viejo de Santiago nº2

15800 Melide (A Coruña)

Teléfono: 981507347

Email: garnachamelide@gmail.com

Web: www.agarnacha.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento está ubicado en pleno camino de Santiago, en una calle empedrada con una pendiente del 12,2%. Al establecimiento se accede mediante una rampa. Tras la puerta principal del mismo se ubica la zona de bar, siendo las mesas y bancos de esta zona utilizados también como parte de la zona de comedor y con las mismas características. A continuación de la barra se sitúan los aseos. Al final del comedor hay unas escaleras que conducen a un comedor en una planta inferior, con acceso directo también desde la calle, con escalones. Todas las mesas tienen bancos pesados, en lugar de sillas, en sus dos frentes.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- No hay acera de acceso al establecimiento.
- La entrada principal del establecimiento tiene una rampa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo con una longitud que varía de los 70 a los 75 cm de longitud y una pendiente del 32,4%. Su ancho libre de paso es de 1,70 m y no dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado. Su pavimento es antideslizante.
- La entrada principal tiene una puerta de doble hoja, parcialmente acristalada y abre hacia afuera. Su ancho libre de paso es > 1,80 m.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,12 m
Barra con bancos: no	
Salón comedor	
Ubicación e itinerario	
El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: fijas, cuadradas y rectangulares, de cuatro patas con travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: lateral
Altura de la mesa: 78 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 66 cm, 80 cm y 30 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> – En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. – El aseo adaptado es una cabina independiente que se corresponde con el aseo de señoras. 	
Aseo adaptado	
Puerta del aseo: abre hacia fuera con ancho de paso de 80 cm	Tipo de pomo: tirador vertical
Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m	Está señalizada con el SIA: no
En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no	Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con temporizador	
Lavabo	
Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 84,5 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 34 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,05 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,16 – 1,26 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: derecho 1,10 m y frontal 1,20 m	Altura del asiento: 39,5 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74,5 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija en L a 73,5 - 92,5 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 65 - 82 cm	

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta principal, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

– El salón comedor está situado en la planta principal a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: no hay	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: visuales	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: no
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Comunica el comedor principal con el ubicado en la planta inferior	Sin itinerario alternativo	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17,5 cm Fondo de huella: 32,5 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí Huella de pavimento antideslizante: Sí

			Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: Ambos lados Pasamanos en: Ambos lados Tipo de pasamanos: Sencillo Altura de Pasamanos: 82,5 cm Hueco bajo escalera protegido: No hay
--	--	--	---