

RESTAURANTE PAZO DE ALTAMIRA

C/ Altamira, 18
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 558 542
Email: reservas@pazodealtamira.com
Web: www.pazodealtamira.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de dos plantas. La planta baja se reparte en la zona de bar y comedor. Los aseos se encuentran en el sótano, al que se llega mediante ascensor. No hay zona de aparcamiento ni plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) cercanas al encontrarse en un área peatonal.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento no tiene aceras, es peatonal.
- La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.
- Ésta tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 2 m.
- Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: no	

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario desde la entrada es accesible sin desniveles.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, redondas y cuadradas, con pata central	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 72 cm, 31 cm y 80 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en el sótano. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede por un itinerario accesible, a través de un ascensor.
- El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: corredera con un ancho de 81 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: tirador	Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 32 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,03 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,22 - 1,27 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 75 cm y frontal 1,20 m	Altura del asiento: 43 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija horizontal a 83 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 63 - 79 cm	Separación entre barras: 65 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante

Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: no existen	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Ascensor	Comunica la planta baja con aseos en sótano	Accesible	Altura de los botones exteriores: 1,05 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,37 m Altura de la botonera interior: 1 m – 1,10 m Altura del pasamanos: 90 cm Espejo frente a la puerta: No. Ascensor panorámico Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en: Braille Botones de color contrastado: No Cabina con señales visuales: Sí Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,80 m Tamaño de letra: 9 cm

			Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí
--	--	--	---