

TORTONI

C/ Conces, nº 3
15500 Fene (A Coruña)
Teléfono: 981 340 045



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de una única planta baja en la que se encuentran la cafetería-bar, un comedor privado con capacidad para 20 comensales, un comedor principal y el aseo común y adaptado.

Los desplazamientos entre las distintas estancias del establecimiento **son accesibles**.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso > 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado de 3 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es accesible de 1 m de longitud con una inclinación del 3,5%. Su ancho libre de paso es de 1,15 m y no dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- El establecimiento cuenta con una puerta de acceso que abre hacia dentro, parcialmente acristalada, de doble hoja con bandas de contraste. Su ancho libre de paso es de 1,15 m.
- Antes de la puerta de acceso hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja (única planta del establecimiento) y el itinerario es accesible. El pavimento se encuentra en buen estado y es antideslizante.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: > 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,08 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 75 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja (única planta del establecimiento) y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, redondas, cuadradas, rectangulares de cuatro patas sin travesaño y alguna de ellas con pata central	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 69 cm, 70 cm y 70 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la única planta del establecimiento (planta baja). Está señalizada con un pictograma similar al SIA pero carente de homologación y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.

Aseo adaptado

Puerta general de los aseos: la puerta que da acceso al espacio donde están ubicados los aseos comunes y adaptados, es una puerta con apertura hacia fuera, parcialmente acristalada y con ancho de paso de 82 cm	Tipo de pomo: tirador vertical
--	---------------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: pictograma sin homologar
Puerta: corredera, con ancho útil de puerta de 82 cm.	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: tirador vertical	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 71 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: 95 cm, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,14 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho 97 cm y frontal 1,30 m	Altura del asiento: 44 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 91 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 61 - 79 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija en oblicuo a 60 - 77 cm	Separación entre barras: 77 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: no

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí, semiacristaladas
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificultan el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: solo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
--	---

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: sí, anexo en la pizarra
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

servicios		itinerario	
Aparcamiento	Exterior	Accesible / a 20 m de la entrada principal del establecimiento.	<p>Tipo de pavimento: cemento , homogéneo y antideslizante</p> <p>Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1</p> <p>Señalizada con el SIA: en el pavimento y en vertical</p> <p>Ancho y fondo de la plaza: 4,50m * 6,70m</p> <p>Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: Sí</p> <p>Área de acercamiento señalizada en el pavimento: Sí</p>
Señalización	Sólo Aseos		<p>Rótulos de mismo formato: Sí</p> <p>Altura de los rótulos: 1,48 m – 1,60 m</p> <p>Tamaño de letra: 12 X 12 cm</p> <p>Textos e iconos de color contrastado: No</p> <p>Iconos homologados: No</p>